

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

Bedriftens navn: KNAEVIK SENTER AS	Adresse:
Fettutskillerennummer:	Kontaktperson ved bedriften:

Tømmefrekvens: <input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens <u>5 GÅR OG ÅRET</u>	
Fritryfett: <input type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input checked="" type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input checked="" type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert	
Vann: <input checked="" type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fylt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

BACE HARD OG FAST MASSE I TANKEN

Tømmefirma:

JBT

Dato: <u>10/11-14</u>	Sign. tømmeoperatør: <u>[Signature]</u>	Dato: <u>10/11-14</u>	Sign. kunde: <u>[Signature]</u>
---------------------------------	---	---------------------------------	---