

Fra: Kristin Nielsen
Sendt: 12. juni 2015 11:15
Til: 'Heine Nævdal'
Emne: SV: Saks nr.14-5908 - gbnr. 109/28 - Trong for ytterlegare informasjon - søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn

Hei!

No har eg sett gjennom søknaden. Eg må understreke at det kan vere at det er noko eg ikkje har fanga opp, men dette er det eg har funne:

1. Det viste anlegget gjeld for hytter utan innlagt vatn. Kan de bekrefte, eventuelt avkrefte at vatn som skal inn i hytta må berast inn, eller kjem det inn gjennom rør frå brønn? Om vann kjem inn via rør – uavhengig av vasskjelde – kan vi ikkje sjå at «VERA compact mini» kan nyttast, sidan dette er meint for hytter utan innlagt vatn. I så tilfelle må de sende inn dokumentasjon som syner eit anna system.
2. Det kan sjå ut som om det ikkje er samsvar mellom dei innsendte dokumenta «Monteringsanvisning VERA Compact Mini» og «Notat – Testresultater for Vera Compact». Det finnast to ulike system: *VERA Compact Mini* og *VERA Compact*. Det synast som om at det som i hovudsak skil disse systema er om det er innlagt vatn eller ikkje. De må enten sende inn ny dokumentasjon som stemmer overeins med kvarandre, eller synleggjere at den innsendte dokumentasjonen dekker begge systema.
3. Søknadsskjemaet «Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter» er ikkje underskrive av eigar av anlegget/eigedomen. Det er dei som må stå ansvarleg for forskriftsmessig drift og vedlikehald, det kan ikkje de gjere. Søknadsskjemaet må enten skrivast under av eigar av anlegget og eigedomen og sendast inn på nytt, eller det må sendast inn eit dokument som seier at de har fullmakt til å signere for dette.
4. De skriv i søknaden at denne løysinga har blitt nytta tidlegare. Vi ber om at de sender inn dokumentasjon på referanseprosjekt, gjerne med kopi av løyve.

Med venleg helsing



Kristin Nielsen
Rådgevar byggesak

Fra: Heine Nævdal [<mailto:heine@lindas-ror.no>]
Sendt: 4. juni 2015 10:08
Til: Kristin Nielsen
Emne: Saks nr.14-5908

Hei hei.

Denne saken (Søknad om utsleppsløyve) ble innsendt til dere via postmottak fredag 29.05. Den skulle egentlig være innsendt mye tidligere, men ettersom eg hadde diskutert et par spørsmål med Knut Bjørnevoll, sendte eg den direkte til han, og ikkje til postmottaket. Dette ble oppdaget nå på fredag, da den sporenstreks ble videresendt via rette kanaler 😊

Kunne du vennligst gitt meg en tilbakemelding om det er noen mangler ved denne saken, slik at eg kan få dette på plass snarest.
Kunden ønsker å utføre dette arbeidet så snart som mulig.

Gbnr 109/28

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal

heine@lindas-ror.no

tlf 46 42 76 70

