
Fra: Anne Lise Molvik
Sendt: 27. juli 2015 12:54
Til: Anne Lise Molvik
Emne: VS: Gjeld søknader om mellombels bruksløyve for tekniske anlegg på 202/3 og for tiltak på 202/154.

Fra: Atle Dingen
Sendt: 1. juli 2015 15:07
Til: Anne Lise Molvik; Tor Kyrre Hegle
Kopi: Eilin Houlison Molvik; Knut Bjørnevoll; Arne Helgesen
Emne: SV: Gjeld søknader om mellombels bruksløyve for tekniske anlegg på 202/3 og for tiltak på 202/154.

Hei!

Teknisk Drift gjev klarsignal for mellombels bruksløyve for tiltaket spesifisert som Va anlegg trase 1.

Vi har vært i dialog med utførande rørleggjar for Va i saka og det som er prosjektert er med i FDV dokumentasjonen vi har mottatt.

Spillvannskum som vi ikkje fant på tilkoblingpunktet til offentleg avløp, var fylt over med jord. Denne skal no gravast fram igjen.

Mvh Atle Dingen