



Stusdal VVS AS
Apalen 17
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/6755 - 15/28335

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
31.08.2015

Svar på røyrleggjarmelding - gbnr 134/132 Hilland - tilbygg/påbygg til eksisterande bustad.

Delegert sak.

Vi viser til røyrleggjarmelding

Adresse byggeplass : Vardane 13, 5911 Alversund
Type bygg : Tilbygg/påbygg til eksisterande bustad.
Type arbeid : Tilknytning og utføring av sanitæranlegg i tilbygget.
Bustaden er frå før tilknytt kommunalt vatn og avlaup.

Rørleggjarmeldinga vert godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar og sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovudavlaupsleidning og lavaste sluk i hus.

For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding m/vedlagt situasjonsplan til kommunen når arbeidet er utført.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733



Faktura for tilknytningsgebyr for større areal følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje skal igongsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar og undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Kristoffer Glatved-Prahl Lunde Vardane 13 5911 ALVERSUND

Mottakar:

Stusdal VVS AS Apalen 17 5915 HJELMÅS

FAKTURA

Gbnr 134/132 – Hilland. Tilbygg/påbygg til eks. bustad.
Tilknytingsgebyr for auka areal.

Vatn:

Tilknytingsgebyr for bustad inkl. tilbygg/påbygg	kr. 12 660,-	
- Innnbetalt tilknytingsgebyr for eks. hytte i 2003	<u>« 6 330,-</u>	
		Kr 6330,00

Kloakk:

Tilknytingsgebyr for bustad inkl. tilbygg/påbygg	kr. 15 579,-	
- Innnbetalt tilknytingsgebyr for eks. hytte i 2003	<u>« 7 790,-</u>	
		« 7 789,00
		Kr 14 119,00
+ 25% mva		<u>« 3 529,75</u>

SUM		Kr <u>17.648,75</u>
-----	--	---------------------