

DRIFTSJOURNAL FOR FETTUTSKILLER

KJØKKEN, 2014

60.3.04 Instruks for kontroll, vedlikehold og tømming av oljeutskillere.

Kontroll				Tømming			
	Nivå fettlag Alarm	Dato	Signatur	Tømming v/Alarm	Tømmefirma	Dato	Signatur
Januar	K OK	30.1	ESPEN	alarm	Norsk gjenvinning	30.01.2014	<i>espen</i>
Februar	OK	19.2	ESPEN				
Mars	KT OK	25.3	ESPEN				
April							
Mai	K						
Juni							
Juli	KT ok	15.7	<i>glenn</i>		Norsk gjenvinning	16.7	<i>glenn</i>
August	ok						
September	KT ok						
Oktober	ok						
November	K ok						
Desember	T ok						

DRIFTSJOURNAL FOR FETTUTSKILLER KJØKKEN, 2015

60.3.04 Instruks for kontroll, vedlikehold og tømming av oljeutskillere.

Kontroll				Tømming			
	Nivå fettlag Alarm	Dato	Signatur	Tømming v/Alarm	Tømmefirma	Dato	Signatur
Januar	K						
Februar							
Mars	KT						
April							
Mai	K	18.5.2015	<i>espen</i>	Spyttømt	n.gjennvining	18.5	espen
Juni							
Juli	KT						
August							
September	KT						
Oktober							
November	K						
Desember	T						

Frank Mohn - Mongstad

Enkel Historikkutskritt m/beskrivelser og kommentarer

Utskrevet : 25.08.2015 12:34

Frådato:	Til dato:
Ansvarlig:	Faggruppe:
Objekt nr.:	Avdeling:
	Vedl.gruppe:
	Prosjekt:
	Aktivitet:
	Konto:

Jobbnr.	Planlagt	Utført	Objekt	Faggruppe	Beskrivelse	Arbeids tid	Stoppetid
00	FRANK MOHN MONGSTAD AS/950		BYGG FIMMO/950-5	OLJEUTSKYLLE/950-5.7	fetutskiller -mat avfall		
Vedlikehold			950-5.7	Bygg	tømming av fett uskilder	0 : 00	0 : 0
4887	30.07.2014	16.07.2014	fetutskiller		Visuell kontroll. Meldt defekter og skader.		
edvin har læmme papir for fett uskilder 16.7.2014							
4891		30.01.2014	950-5.7		tømming	0 : 00	0 : 0
N.gjennvinng har tømt fett uskilder 30.1 (Edvin har skjema av uttak i m3)							
Vedlikehold			950-5.7	Bygg	tømming	0 : 00	0 : 0
5323		15.07.2014	fetutskiller				
sjekke nivå tømt i min ferie Dato 15.7 norsk gjennvinning utført							
VED			950-5.7	Casing	Alarm, fett på sensor	0 : 00	0 : 0
5644		14.10.2014	fetutskiller				
alarm. Rengjort sensor nye fett på . og senket lenger ned (tilbake , en snurr på kabelingen alarm)							
VED			950-5.7	Bygg	tømt Norsk gjennvinning - spykt og fylt på vann	0 : 00	0 : 0
5645		16.10.2014	fetutskiller				
Norsk gjennvinning tømt							
Vedlikehold			950-5.7	Kantine	tømt Norsk gjennvinning - spykt og fylt på vann	0 : 00	0 : 0
6121		18.05.2015	fetutskiller				
tømt Norsk gjennvinning - spykt og fylt på vann							
Sum:						0 : 00	0 : 0

HC oljeindex	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Myndighetskrav	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2015	0,5	5,46	3,57	0,73	0,65	0	1,3					
2014	2,23	0,5	0,5	0	0,5	0,57	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2013	0,5	0,5	0,8	0	6	0	0	0	3,7	0,5	0	0,5
2012	37,7	2,8	16,7	1,5	3,47	0,73	0,5	8,31	0,9	2,9	13,7	0,5
2011	2	1,6	17,7	1,5	0,6	2,1	48,2	2,3	1,45	2,3	0,65	4,4

HC oljeindex - mnd. analyse av utslippsvann fra Oljeutskiller

