

---

**Fra:** Linda Hammersvik Folkestad  
**Sendt:** 31. august 2015 13:10  
**Til:** 'Kjetil Fjellanger'  
**Emne:** SV: Vedkomande fett utskiljar ved kantine gbnr 127/117

Hei

Jeg tror du skal få rørlegger til å sende inn registreringsskjema for eksisterende anlegg. Dette skjemaet fylles ut av rørlegger elektronisk på kommunen sin hjemmeside. Rørlegger har fått informasjon om hvordan dette skal fylles ut.

Rørlegger må legge ved beregningsgrunnlag for valg av størrelse på anlegg og tegninger på hvordan dette anlegget er bygd. Tegningene må vise hva som er ført på anlegg. Tegningene må ha målestokk 1:500.

Når all etterspurt dokumentasjon er sendt inn til Teknisk drift, VVA, vil vi gi løyve til å ha utskilleranlegg knytt på kommunalt nett.

Her må rørlegger sende inn all dokumentasjon i en søknad da anlegg allerede er bygd og tatt i bruk.

Den samme prosessen vil vi, etter hvert, ta i forbindelse med oljeutskilleranlegg.

mvh



LINDÅS KOMMUNE

**Linda Folkestad**

teknisk drift – veg, vatn og avlaup

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

[www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)

---

Lik oss på 

Følg oss på 

Kikk oss i kartene



---

**Fra:** Kjetil Fjellanger [<mailto:kjfi@psw.no>]

**Sendt:** 31. august 2015 12:43

**Til:** Linda Hammersvik Folkestad

**Kopi:** Egil Kvingedal

**Emne:** SV: Vedkomande fett utskiljar ved kantine gbnr 127/117

Hei Linda,

Sjå vedlagt doc på fettutskiller..

Som vi snakka om på telefon, har vi tømmt fettutskiller eit par ganger i 2014. ifm tømning av oljeutskiller.

Men dette har vi ikkje rapport på..

Mvh  
Kjetil

---

**Fra:** Linda Hammersvik Folkestad [<mailto:Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>]  
**Sendt:** 26. august 2015 08:58  
**Til:** Kjetil Fjellanger  
**Emne:** Vedkomande fett utskiljar ved kantine gbnr 127/117

Hei,

Teknisk drift har fremdeles ikkje motteke all dokumentasjon på utskiljar anlegg ved gbnr 127/117.

**For at kommunen skal få etterpurt dokumentasjon ber vi Dykk ta kontakt med rørleggar som har installert anlegg og be dei sende inn registreringsmelding for eksisterande anlegg. Rørleggar må da legge ved berekningsgrunnlag for val av størrelse på utskiljar anlegg, produktsertifikat som viser kva anlegg som er installert, samt «As built» teikningar som viser plassering av anlegg og kva som er ført på anlegget. Teikningane skal være i målestokk 1:500. Registreringsmelding skal gjerast elektronisk og meldingsskjema er tilgjengeleg på kommunen sin heimeside.**

Det er levert ei tømmerapporrt av anlegg der dette er tømt 10.08.2015. Er anlegg ikkje tømt før dette? Det er ikkje sendt inn tømmerapporrtar for 2014, det er dette vi har etterlyst. Anlegget skulle ha vore tømt minst 3 gonger i 2014. Er ikkje anlegg tømt i 2014?

Temperaturlogg må takast 3 dagar før neste tømning.  
Når er neste tømning planlagt?

mvh



**Linda Folkestad**

teknisk drift – veg, vatn og avlaup

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

[www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)

---

Lik oss på 

Følg oss på  **LinkedIn**®

Kikk oss i kartene 