

Dato:
01.10.2015Saks nr.
148511

Lindås Kommune
Eigedomsavdelinga v/Knut Hopland
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Målepunktid.
27009162Målelnr.
9541587Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Lindås Kommune
Kvernhusaugane 5
5914 ISDALSTØ
Leil. 5I

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av
Knut Løtvedt

Rapport fra kontroll utført den 29.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Kommentar for godkjenning:

Kommunen skal ha en gjennomgang av leiligheten før ny leietaker flytter inn. I den forbindelse må det monteres skjerm på lysarmatur på bad.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt
Mob: 932 50 955
knut.lotvedt@bkk.no

Knut Løtvedt
Saksbehandler