

---

**Fra:** Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>  
**Sendt:** 29. oktober 2013 11:19  
**Til:** Skar, Nils Jonny - Xylem  
**Kopi:** Atle Dingen; Arne Helgesen  
**Emne:** SV: Knarvik Fergekai  
**Vedlegg:** Tegning oppdatert 13.10.13.pdf

Hei!

Høyder på vedlagt tegninger samsvarer med prosjekterte høyder.  
Blir overløp utstyrt med vannmåler som beskrevet?

Sender du spesifikasjon og komplette tegninger, inkl. overbygg, slik at disse kan godkjennes av Lindås kommune før produksjonen starter?

NB! Kan du oppgi strømbehov for pumpestasjonen fullt utbygd? BKK Nett etterspør dette i forbindelse med prosjektering av nytt kabelnett i området.

Med vennlig hilsen  
Thor-Henrik Fredriksen  
Haugen VVA AS



Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen  
Tlf.: 55 59 82 64 / 918 49 162  
<http://www.haugenvva.no>

---

**Fra:** Skar, Nils Jonny - Xylem [<mailto:Nils.Jonny.Skar@Xyleminc.com>]  
**Sendt:** 29. oktober 2013 10:39  
**Til:** Thor-Henrik Fredriksen  
**Emne:** Knarvik Fergekai

Hei

Vedlagt ligger tegning med kotehøyder. Kan du se på den og bekrefte at alt stemmer?

Stendal har snakket med Lindås kommune i dag og fått godkjenning for å bruke vannstyrt ventil på innløp 160. Vi foreslo dette for å slippe å flytte innløpene. (elektrisk aktuator måtte plasseres på gulvet i overbygget rett over innløp)

Stendal har bekreftet at bestilling kommer i dag. Da setter vi i gang umiddelbart og trenger å få godkjent tegningen med kotehøyder.

Med vennlig hilsen  
**Nils Jonny Skar**  
Salgsingeniør PU  
[nils.jonny.skar@xylem.com](mailto:nilssonny.skar@xylem.com)



Flygt | Vogel | Lowara | Godwin | Sanitaire



ITT er blitt Xylem.

31. oktober 2011 ble ITT splittet i tre selskaper, hvor Xylem er navnet på det nye verdensomspennende selskapet som leverer produkter og løsninger for væske-transport, vannbehandling og væskeanalyse. Vår organisasjon i Norge er uforandret.

   

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail, including any attachments and/or linked documents, is intended for the sole use of the intended addressee and may contain information that is privileged, confidential, proprietary, or otherwise protected by law. Any unauthorized review, dissemination, distribution, or copying is prohibited. If you have received this communication in error, please contact the original sender immediately by reply email and destroy all copies of the original message and any attachments. Please note that any views or opinions presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of Xylem Inc.