



Lindås Rør og Sanitær
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/1480 - 15/31629

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
07.10.2015

Etterlyser innsending av registreringsmelding for utskiljaranlegg - gbnr 127/117 - Mongstad

Teknisk drift syner til vårt brev, datert 11.09.2015, vedkommande utskiljaranlegg ved gbnr 127/117-Mongstad. Helgesen Tekniske Bygg AS som stod for byggeprosjektet på har opplyst om at Lindås Rør og Sanitær har stått for utføring av arbeid med installering av utskiljaranlegg. Vi kan, per dags dato, ikkje sjå at det er sendt inn registreringsmelding på anlegg som er installert ved gbnr 127/117 – Storemyra 251 - Mongstad.

Vi ber Dykk om å sende inn registreringsmelding på installerte anlegg. Med registreringsmelding skal følgjande dokumentasjon leggest ved:

- Berekningsgrunnlag for val av utskiljarstorleik
- Dokumentasjon på kva type anlegg som er installert (storleik, type, produktsertifikat)
- «As built» teikningar i målestokk 1:500 som viser kva som er ført på utskiljaranlegg.

Teknisk drift sett ei frist for innsending av registreringsmelding av anlegg. Frist vert sett til **torsdag 22. oktober 2015**. Dersom dokumentasjon ikkje er kkommen i hende innan fristen, vil kommunen kalle inn til møte.

Det med heimel i «Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske og Administrative bestemmelser», forskrift for fettutskiljar i Lindås kommune, samt «Utsleppsløyve for Lindås kommune» frå Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavingdelinga, at Teknisk drift VA krev innsending av registreringsmelding av utskiljaranlegg ved – gbnr 127/117 - Storemyra 251.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avlaup

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Kopi til:

PSW Group Mongstad

Storemyra 251

5954

MONGSTAD

Mottakarar:

Lindås Rør og Sanitær

Burkhovdane 1 5914

ISDALSTØ