
Fra: Linda Hammersvik Folkestad
Sendt: 14. oktober 2015 09:09
Til: 'Andreas Aasgard IMAP'
Emne: SV: Dokumentasjon fettutskiljaranlegg 2014

Hei,

Den einaste opplysninga vi har er at anlegget skal ha ei nominell størrelse NS4. Om det er dette som er installert veit vi ikkje. Det er ikkje sendt inn sluttdokumentasjon/ferdigmelding på anlegg. Derav krav til dokumentasjon (produktsertifikat, type, størrelse).

Det er heller ikkje sendt inn kopi av tømmeavtale med godkjent tømmefirma. Denne skulle ha vore kommunen i hende før anlegg vart teke i bruk. Kommune har heller ikkje motteke «as built» teikningar og har ikkje kunne legge anlegg inn i databasen slik kravet er. Det er ikkje gitt ID nummer på anlegg frå kommunen sin side.

Tømmerapport og temperaturlogger må sendast inn slik at kommunen kan fastsette rett tømmefrekvens for anlegget. Kommunen har lagt seg på ei tømmefrekvens mellom 3-12 tømminger per år. Tømmefrekvensen vil avhenge av anleggets temperatur og produksjon ved kjøkkenet. Gjennom rapportering av anlegg skal verksemda dokumentere at krav til utsleppsvatn vert overhaltdt.

mvh



LINDÅS KOMMUNE

Linda Folkestad

teknisk drift – veg, vatn og avlaup

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

www.lindas.kommune.no

Lik oss på 

Følg oss på

Linked in®

Kikk oss i kartene



Fra: Andreas Aasgard IMAP [<mailto:andreas@credex.no>]

Sendt: 14. oktober 2015 08:17

Til: Linda Hammersvik Folkestad

Emne: SV: Dokumentasjon fettutskiljaranlegg 2014

Hei igjen.

Har du opplysingar om kalla type feittutskiljar som er installert i Hagellia 6 / Hagelsundet Eigedom AS, treng desse oppl. For å koma vidare, har ikkje funne tak i dei sjølv... Må ha storleik og ID nr.

Andreas Aa.

Fra: Linda Hammersvik Folkestad [<mailto:Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>]

Sendt: 13. august 2015 08:46

Til: Andreas . <andreas@credex.no>

Emne: SV: Dokumentasjon fettutskiljaranlegg 2014

Hei,

Har du mulighet til å ta kontakt med meg på telefon 56 37 51 70?

mvh



LINDÅS KOMMUNE

Linda Folkestad

teknisk drift – veg, vatn og avlaup

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

www.lindas.kommune.no

Lik oss på 

Følg oss på

LinkedIn®

Kikk oss i kartene



Fra: Andreas . [<mailto:andreas@credex.no>]

Sendt: 12. august 2015 23:01

Til: Linda Hammersvik Folkestad

Emne: Dokumentasjon fettutskiljaranlegg 2014

Hei.

Viser til brev (vedlagt) for rapportering for 2014. Eg vil informera om at det i 2014 ikkje var i bruk kantina / kjøken i bygget, og dermed ingen ting å rapportera.

Andreas Aa.

Hagelsundet Eigedom AS