



NGIB Førebyggjande avdeling

Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ
Besøksadresse:
Stølen 7,
5911 Alversund

	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogj@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Notat etter befaring Fyllingsnesvegen 343, 5913 Eikangervåg

Det vart etter henvending gjort ein befaring på overnevnte adresse. Dette er eit forsamlingslokale som er eigd av Fyllingsnesvegen 343 a.s. Dei har søkt om skjenkeløyve for eit arrangement den 23.01.2016. NGIB har tatt for seg dei tinga som må vera på plass før arrangementet, som gjeld branntryggleiken.

- Det må lagast skriftlege instruksar for dei som skal vera vakter. Instruksen må innehalde arbeidsoppgåver til den enkelte ved ein brann.
- Det er monter røykvarslere som det vart opplyst skal vera seriekopl. Desse må funksjonstestes før arrangementet.
- Det må monterast rømningskilt over dører i rømningsveg.
- Det er ikkje panikkbeslag på dør frå salen. Enten må monterast panikkbeslag, eller må døra stå open under arrangementet.

Ole Johan Ingebrigtsen,NGIB