

JHR AS  
Troidhaugvegen 53  
5232 Paradis

Lindås Kommune

Att: Siril Sylta

Bergen, 02.12.2015

Utvidelse og drift av Biovac anlegg ved Gnr. /bnr. 99/31 og 99/27 i Lindås.

Ved etablering av Asylmottak vil Biovac anlegget bli utvidet fra 35 PE til 70 PE. Serviceavtalen med Goodtech Enviroment A/S vil bli utvidet tilsvarende.

Opplæring av lokalt servicepersonell inngår i avtalen. Den/de vil ha ansvar for den daglige driften av anlegget, samt føring av driftslogg.

Det vil bli tatt 6 utløpsprøver pr. år med måling av restverdi på Bof5 og fosfor. Prøvetaker for utløpsvann er montert på anlegget i dag. Prøver sendes inn til akkreditert laboratorium.

Denne rutinen er henhold til §13-11 som går på utforming og drift av renseanlegget og § 13-12 som gjelder prøvetaking av anlegget i henhold til forurensingsforskriften.

Huseier JHR vil innta denne driftsrutinen i sin leieavtale med Norsk Mottaksdrift AS

Med Vennlig hilsen



JHR AS

Med vennlig hilsen

Lindås VVS NT AS