
Fra: Svein Bøe (SVB) <Svein.Boe@NIRAS.COM>
Sendt: 19. januar 2016 15:43
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: Kontroll av oljeutskiller ved 1-2-3 Knarvik. Oversendesle av dokumentasjon på anlegget og driften av denne
Vedlegg: LK Oljeutskiller.pdf; Tilstandsrapport 2015 1-2-3 Knarvik.doc; BXLWQZRMSLAsep15.pdf; TTOFWWH4WPap15.pdf

Til Lindås kommune v/ Linda Folkestad

Det vises til deres brev datert 12. januar 2016 (vedlagt)

På vegne av Isdalstø Auto Knarvik as oversendes dokumentasjon på oljeutskiller og drift av denne. Promitek as er engasjert (fra 2015) for å følge opp oljeutskilleren og ta ut vannprøve av anlegget 2 ganger per år.

Vi oversender med dette følgende dokumentasjon:

- Tilstandsrapport av oljeutskilleranlegget
- Analyserapport fra våren 2015 (oljeinnhold 2.35 mg/l)
- Analyserapport fra høsten 2015 (oljeinnhold < 1 mg/l)

Dokumentasjonen viser at oljeutskilleranlegget fungerer meget bra og at utslippsverdiene er lave og langt under kravet som er stillet i kap 15 (< 50 mg/l)

Løkk på utløpskasse vil bli montert av oss våren 2016.

Årsrapport vil bli sendt dere i februar som dokumenterer driften i 2015.

Dersom det er spørsmål til det oversendte ber vi om dere tar kontakt med oss.

Svein Bøe
Seniorrådgiver

.....
PROMITEK AS/NIRAS
Bachetomta Næringspark
www.nirasnorge.no
Telephone +47 922 53067
svein.boe@niras.com
