



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Venezia Pizza Ishakimi	Adresse: Krossnesvegen 23
Fettskillenummer:	Bedriftens kontaktperson:

Tømmefrekvens:	
<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens
Frityrfett:	
<input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke	<input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes
Driftsjournal ajourført:	Skrevet ny driftsjournal
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prøvetaking	
<input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
Vannprøve levert	
Vann:	Fyllt opp med kaldt vann:
<input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<input type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input checked="" type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

1 m³

UTLØP FRA FETTUTSKILLE HELT TETT.
DETTE ER NA ØPNET OG UTSKILLER TØMT

Tømmefirma			
Franzefars			
Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
20.01.16.		20.01.16.	