

JHR AS
Troidhaugvegen 53
5232 Paradis

Lindås Kommune

Att: Siril Sylta

Bergen, 02.12.2015

Utvidelse og drift av Biovac anlegg ved Gnr. /bnr. 99/31 og 99/27 i Lindås.

Ved etablering av Asylmottak vil Biovac anlegget bli utvidet fra 35 PE til 70 PE. Serviceavtalen med Goodtech Enviroment A/S vil bli utvidet tilsvarende.

Opplæring av lokalt servicepersonell inngår i avtalen. Den/de vil ha ansvar for den daglige driften av anlegget, samt føring av driftslogg.


Det vil bli tatt 6 utløpsprøver pr. år med måling av restverdi på Bof5 og fosfor. Prøvetaker for utløpsvann er montert på anlegget i dag. Prøver sendes inn til akkreditert laboratorium.

Denne rutinen er henhold til §13-11 som går på utforming og drift av renseanlegget og § 13-12 som gjelder prøvetaking av anlegget i henhold til forurensingsforskriften.

Huseier JHR vil innta denne driftsrutinen i sin leieavtale med Norsk Mottaksdrift AS

Utslipp fra renseanlegg i henhold til standardkrav § 13-6 - § 13-16 i forurensingsforskriften hvis ikke annet er angitt i splendeskjema

Med Vennlig hilsen


JHR AS

Med vennlig hilsen

Lindås VVS NT AS

Søknad om utsepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettbygd område – kapittel 13 i forureiningsforskrifta

Søknadsskjemaet gjeld utsepp av kommunalt avløpsvatn frå anlegg over 50 pe, men mindre enn 2000 pe, til ferskvatn, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10 000 pe til sjø.

Skjemaet gjeld ikkje påkopling til offentleg avløpsnett.

Ta kontakt med kommunen dersom du ønskjer å søkje om utseppsløyve for utsepp mindre enn 50 pe. Sjå òg [retteiing til søknad om utsepp etter kapittel 12 på Miljøkommune.no](#).

Søknadsbehandling

Søknad med alle nødvendige opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknad i samsvar med standardkrava i kapittel 13 blir behandla innan seks veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kapittel 13 blir behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn seks veker.

For prosjektering og utføring av avløpsanlegget gjeld føresegnene i plan- og bygningslova § 20-1 om tiltak som omfattast av byggesaksreglane, og 23-1 om ansvar i byggesaker. Søkjaren må søkje om byggjeløyve etter plan- og bygningslova og kan først ta til med å byggje anlegget når han har fått løyve frå kommunen.

Utfylling av søknad

Les «Retteiing til søkjaren» før du begynner å fyller ut søknaden.

1. Ansvarleg (søklar)*

Namn: Lindås VVS N.T As	Telefon (dagtid): 98039987
Adresse: pb 42	Postnr., poststad: 5951 Lindås
E-post: jan.erik@lindaasvvs.no	

* Dersom ansvarleg søklar ikkje er den same som ansvarleg eigar, skal ein oppgi det. Ansvarleg eigar svarer til tiltakshavar i plan- og byggesaker.

2. Søknaden gjeld

<input type="checkbox"/> Nytt utsepp	Spesifiser: Brakkerigg
<input checked="" type="checkbox"/> Vesentleg utseppsauke	

3. Eigedom og byggjestad:

Gnr.: 99	Bnr.: 27/31/2	Adresse: Vågseidet
Planstatus:	Samsvar med endelege planar etter plan- og bygningslova: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei	
	Dersom nei, ligg det føre samtykke frå kommunal planmyndigheit? <input type="checkbox"/> ja, dato:..... <input type="checkbox"/>	
	nei	

4. Utsleppsstad:

Type: <input type="checkbox"/> Innsjø <input type="checkbox"/> Bekk eller elv <input type="checkbox"/> Elvemunning <input checked="" type="checkbox"/> Sjø <input type="checkbox"/> Stådeigne lausmassar <input type="checkbox"/> Anna:.....
Namn på lokalitet:
Koordinatar på utleppsstaden:
Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, anna):
Djup under den lågaste vasstanden: ²⁰m <input type="checkbox"/> ikkje relevant
Utsleppet målt i personekvivalentar:..... ⁷⁰pe

5. Reinsegrad:

<input type="checkbox"/> Reinsegrad, jamfør § 3-7, følsamt eller normalt område: Kommunalt avløpsvatn: <input checked="" type="checkbox"/> 90 % reduksjon av fosfor	
<input type="checkbox"/> Reinsegrad, jamfør §13-8, mindre følsamt område: Kommunalt avløpsvatn, utslepp til sjø: a) <input type="checkbox"/> 20 % reduksjon av suspendert stoff eller b) <input type="checkbox"/> 100 mg suspendert stoff per liter i restkonsentrasjon	
<input type="checkbox"/> Søkjer unntak frå §§ 13-7 til 13-8, spesifiser i vedlegg B.	
Type reinseanlegg: <input type="checkbox"/> Slamavskiljar <input type="checkbox"/> Infiltrasjonsanlegg <input type="checkbox"/> Sandfilteranlegg <input type="checkbox"/> Biologisk reinseanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk reinseanlegg <input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk/biologisk reinseanlegg <input type="checkbox"/> Konstruert våtmark <input type="checkbox"/> Anna løysing, spesifiser:	<u>Tillegg for minireinseanlegg:</u> CE-merke (EN12566-3): <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei
Dimensjonert anleggsstorleik i personekvivalentar:..... ⁷⁰pe	

6. Obligatoriske vedlegg til søknaden


A. Namn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har hjulpet til med å velje reinsem metode og/eller dokumentere reinsegraden	<input checked="" type="checkbox"/> ja
B. Grunngeving for ønsket om unntak frå §§ 13-7 til 13-16 og relevant dokumentasjon	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikkje relevant
C. Beskriving av anlegg inkludert leverandør, modell, materiale og så vidare, og dokumentasjon på korleis utslepp skal etablerast og drivast. Kravet gjeld ikkje for infiltrasjonsanlegg.	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant
Godkjenningsbevis for minireinseanlegg	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikkje relevant
D. Beskriving av anlegg og dokumentasjon av reinsegrad, sjå § 13-13. NB! Gjeld berre for infiltrasjonsanlegg som ikkje gjennomfører årleg prøvetaking.	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant
E. Plassering av avløpsanlegg, utsleppsstad, eigedomsgrenser og vegtilkomst på kart i målestokk 1 : 5000 eller større	<input checked="" type="checkbox"/> ja
F. Liste over eigedommar som er tilknytte avløpsanlegget, med gardsnummer, bruksnummer og adresse, dersom det er meir enn éin eigedom	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant
G. Oversikt over interesser som utsleppet får følgjer for. Beskriving av tiltak for å motverke interessekonfliktar og tiltak for å verne om helse og miljø.	<input checked="" type="checkbox"/> ja
H. Oversikt over kven som er varsla, og kopi av nabovarselet	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant
I. Eventuelle klagar eller protestar som er mottekne	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant

7. Eventuelle merknader frå søkjaren

Dette er en endringsmelding fra tidligere utslippsøknad vedr 99/27.
Utslipp gjelder nå for midlertidig brakkerigg og 99/31

8. Underskrift og erklæring

Eg forpliktar meg til å følgje føresegnene i foreiningsforskrifta og enkeltvedtak i samsvar med foreiningsforskrifta. Som ansvarleg eigar har eg ansvar for forskriftsmessig drift og vedlikehald.

Dato:	Underskrift ansvarleg eigar:	Gjenta med blokkbokstavar:
29.01-16		HUGO STELLBERG

9. Merknader frå kommunen

--