

---

**Fra:** Anne Lise Molvik  
**Sendt:** 11. februar 2016 15:35  
**Til:** 'firma@reknesbyggjevarer.no'  
**Kopi:** 'tan2@online.no'  
**Emne:** Gjeld søknad om løyve til oppføring av bustad på gbnr 55/38.

Reknes Byggjevarer LL  
Inger Anne og Tommy Andersen

Vi har no gått gjennom søknaden om byggjeløyve på omsøkte eigedom. Før vi kan fatta vedtak i saka må det

- dokumenterast løyve til å føra avlaupsvatnet frå reinseanlegget til kistegrøft på gbnr 55/3, jf vilkår i utsleppsløyvet.
- gjevast opp avstand mellom omsøkte bygg og bygg på naboeigedomen. Dersom avstanden er mindre enn 8 meter må det gjerast greie for naudsynte brannførebyggjande tiltak.

Det må også liggja føre løyve til tilkopling til det kommunale vassverket. Søknad er mottatt, men ikkje handsama. I følgje eining for Teknisk drift, som handsamar desse søknadane, vil saka verta handsama i veke 7.

Saka vil verta slutført så snart dette ligg føre.

Mvh

*Anne Lise Molvik  
Rådgjevar  
Lindås kommune*