

Fra: Thomas Skår <thomas.skar@masfjorden.kommune.no>

Sendt: 25.03.2022 08:49:44

Til: Liv Oda Dale <liv.oda.dale@masfjorden.kommune.no>

Emne: VS: Søknad om oppføring av garasje gbnr 19/24

Hei 😊 Kan du legge denne inn på sak 22/200?

Helsing,

Thomas Skår
Sakshandsamar

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes
Direkte: 56 16 62 73 Sentralbord: 56 16 62 00
Epost: thomas.skar@masfjorden.kommune.no
Heimeside: <http://www.masfjorden.kommune.no/>

Fra: Katrine dåe <katrinda@online.no>

Sendt: torsdag 24. mars 2022 21:38

Til: Thomas Skår <thomas.skar@masfjorden.kommune.no>

Kopi: 'Kenneth Kvingedal' <kennethkv@hotmail.com>

Emne: SV: Søknad om oppføring av garasje gbnr 19/24

Hei

Vedlagt oppdatert skjema.

Mvh
Kenneth Kvingedal og Katrine Dåe

Fra: Katrine dåe <katrinda@online.no>

Sendt: tirsdag 15. mars 2022 21.39

Til: 'thomas.skar@masfjorden.kommune.no' <thomas.skar@masfjorden.kommune.no>

Kopi: 'Kenneth Kvingedal' <kennethkv@hotmail.com>

Emne: SV: Søknad om oppføring av garasje gbnr 19/24

Hei

Vedlagt oppdaterte skjema.
Vonar dette er i orden.

Mvh

Kenneth Kvingedal og Katrine Dåe

Fra: Kenneth Kvingedal <kennethkv@hotmail.com>

Sendt: onsdag 2. mars 2022 21.06

Til: Katrine 😊♥ Dåe <katrinda@online.no>

Emne: Fwd: Søknad om oppføring av garasje gbnr 19/24

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Thomas Skår <thomas.skar@masfjorden.kommune.no>

Dato: 2. mars 2022 kl. 12:40:10 CET

Til: Kenneth Kvingedal <kennethkv@hotmail.com>

Emne: Søknad om oppføring av garasje gbnr 19/24

Hei.

Viser til telefonsamtale 02.03.22 og sender som avtalt informasjon om søknaden kommunen har mottatt som gjeld oppføring av garasje gbnr 19/24.

I skjema «Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket» er ikkje «grad av utnytting» fylt ut. Det er i føresegnene til kommuneplanen punkt 4.6 bestemt at i bustadområde der det ikkje er fastsatt anna utnyttingsgrad, vert utnyttingsgraden satt til maks 25 % BYA. Ber om at grad av utnytting vert fylt ut og sendt inn til kommunen.

Dersom det skal bli installert toalett, så må det kryssast av under «avløp» i same skjema. Ansvarleg søkar må også vurdere om det er nødvendig med egen ansvarsrett for sanitærinstallasjon.

I tillegg må ansvarleg søkar (Ove Andvik) sende inn gjennomføringsplan.

Ta kontakt dersom noko er uklart.

Med venleg helsing,

Thomas Skår
Sakshandsamar

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes
Direkte: 56 16 62 73 Sentralbord: 56 16 62 00
Epost: thomas.skar@masfjorden.kommune.no
Heimeside: <http://www.masfjorden.kommune.no/>

