



Jan Olav Fosse  
Stordalsvegen 739  
5984 Matredal

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/462 - 22/4908


Sakshandsamar:  
Thomas Skår  
thomas.skar@masfjorden.kommune.no

Dato:  
01.06.2022

## Førebels svar - søknad om løyve til oppføring av garasje gbnr 50/1, Fossen

Viser til søknad om løyve til oppføring av garasje gbnr 50/1, Fossen. Det ser ut som at det ikkje er sendt inn målsatte plan- snitt og fasadeteikningar av omsøkt bygg. Ber om at dette vert sendt inn til kommunen.

Garasje med plassering som vist på innsendt situasjonskart ligg i aktsemdområde for snøskred jf utklipp frå NVEs aktsomhetskart under. Skredfare må verte vurdert (av fagkunnig geolog) for å oppfylle krav satt i TEK17 (teknisk forskrift) § 7-3. Ber om at rapport frå skredfarevurdering også vert sendt inn til kommunen.



Ta kontakt dersom noko er uklart.

Med helsing

Thomas Skår  
sakshandsamar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur*

**Mottakarar:**

Jan Olav Fosse

Stordalsvegen 739 5984

Matredal