



Bjørn Rune Kvinge
KVIINGEBAKKEVEGEN 97
5981 MASFJORDNES

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/614 - 22/8330

Saksbehandlar:
Jan Kvingedal
jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Dato:
17.10.2022

Melding om delegert vedtak - utsleppsløyve - gbnr 3/4

Syner til søknad motteke 21.06.22

Administrativt vedtak. Saknr: 108/2022

VEDTAK:

Masfjorden kommune ved rådmannen viser til forureiningsforskrifta §12 og godkjenner søknad om utslepp frå slamavskillar i næringsbygg på gnr. 3 bnr. 4

Søknad med vedlegg motteke 21.06.22 vert godkjent på fylgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist på situasjonskart/ planteikning vedlagt søknad.
2. Leidning i sjø skal liggje minst 10 m under lågaste vasstand.
3. Det skal sendast inn koordinatar for tiltaket ved søknad om ferdigattest.
4. Tiltakshavar må gi slamskillar nødvendig adkomst for renovatør.
5. Det skal gjevast ferdigattest før tiltaket kan takast i bruk.

Grunngjeving: Søknaden er i trå med forureiningsforskrifta §12, og lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for Masfjorden kommune.

Heimel: Forureiningsforskrifta §12

Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for Masfjorden kommune.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Masfjorden kommune gjer merksam på at det er klagerett (fvl. §28) på dette vedtaket. Klage må sendast innan 3 veker (fvl. §29)

Gebyr

Med heimel i plan- og bygningslova § 33-1 og Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste vert det følgjande gebyr i saka:

Kode	Skildring	Tal	Sum
17.2.1 a)	Søknad om utsleppsløyve til ferskv./sjø mindre enn 50 PE		5125,-
	Totalt gebyr å betala		5125,-

Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato og før arbeidet kan setjast i gang, jf. pbl § 21-4 (6).

Klage

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf. forvaltningslova §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna ut i frå. Klage skal vere grunngjeven.

SAKSUTGREIING:**1.Bakgrunn**

Det er i søknad motteke 21.06.22 søkt om løyve til utslepp for næringsbygg på gnr. 3 bnr. 4

2.Fakta

Saka gjeld søknad om utslepp frå slamskillar plassert i kjellar på næringsbygg/ serveringslokale på eigedommen. Slamskillar er dimensjonert etter 5 personekvavilenter.

Byggmester Bjørn Rune Kvinge AS har valt reinseanlegg, utforming og dokumentasjon av reinsegrad
Entreprenør Ansgar Birkeland AS er ansvarleg for installasjon av anlegget.

3.Konklusjon

Søknad om utsleppsløyve frå slamskillar vert godkjent som omsøkt.

Med helsing

Roald Kvingedal
teknisk sjef

Jan Kvingedal
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Bjørn Rune Kvinge

KVINGEBAKKEVEG 5981
EN 97

MASFJORDNES

Entreprenør Ansgar Birkeland As

Reknes 5986
Masfjordvegen
105

Hosteland