

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedommen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar SINNT ANDUN AREKLETT	Tlf. 475 29039
Ansvarleg søkjar/utførande	Tlf.
Byggeplassadresse AREKLETT VEGEN 514	Gnr./bnr. 16/1
Vegstreking SNUPRASS AREKLETT	Stad AREKLETT
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen:	(Søknaden vert handsama hjå Byggesak)

Søknad om avkøyrslø

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Flytte antall |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Industri/Næring |
| <input type="checkbox"/> Stenging | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål..... | <input type="checkbox"/> Andre |

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: 21/11-22	Tiltakshavar Sinnat Andun Areklett
-------------------	---------------------------------------

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggjast ned min. 200mm dremsrør. Røret skal vere køyrestert og leggjast slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av dremsrør og frisktelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljsskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato... 21/11-22 sign. Sinnat Areklett