



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Anleggskonsesjon

Meddelt:

EVINY SOLUTIONS AS

Organisasjonsnummer: 916 036 930

Dato: 11.05.2023

Varighet: 31.12.2025

Ref.: 202300699-4

Kommune: Masfjorden

Fylke: Vestland



Vi viser til søknad av 6. januar 2023. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Eviny Solutions AS tillatelse til å etablere byggestrøm nødvendig for oppgradering av dam Svartevatn.

Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

1. En nettstasjon med ytelse 0,5 MVA og omsetning 22/0,4 kV.
2. En ca. 60 meter lang 22 kV jordkabel med tverrsnitt TSLF 3x1x50Al mellom BKKs eksisterende nettstasjon og til den konsesjonsgitte nettstasjonen i punkt 1.
3. Nødvendige høyspente bryteranlegg og kabelanlegg inne på anleggsområdet.

Anleggene skal etableres inne på anleggsområdet for oppgradering av dam Svartevatn, som vist i arealbruksplan og traséplan vedlagt.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 31.12.2025.

2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen ett år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse og opprydding

Anlegget skal nedlegges senest 31.12.2025.

Krav i energilovforskriften § 3-5 bokstav d fjerde ledd om «å fjerne det nedlagte anlegg og så langt det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand» skal være gjennomført senest tre måneder etter nedleggelse.

6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.



8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Inga Katrine Johansen Nordberg

direktør

Lisa Vedeld Hammer

seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.