

Kunde	Fra		
48037 - Sveinung Sandnes Og Miriam Aas Sa... Rustadvegen 52 Rustadvegen 52 2830 RAUFOSS	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11302347 Ordrenavn: o-21086-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Mjånesvegen 22 VESTLAND 5981 MASFJORDEN 4634 - Masfjorden kommune	46413357 46413357

Installasjonssted/utstyr
Navn: 21086 - FD 5N GRP til Sveinung Sandnes og Miriam Aas Sandnes

Generell informasjon			
Ferdigdato: 02.10.2023	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 1266 - Masfjorden ko	Anleggstype: 772 BIOVAC FD 5N GRP	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num... 38/41		
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
26.09.2023	772 BIOVAC FD 5N GRP	8 - 8

Tid/annet			
Lønnsart	Timer	Km	Produktgruppe
99904301 - Arbeidstimer, service		1,5	8 - 8
Totalt:		1,5	0

*) Ikke med i summering

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902101	Oppstart og opplæring 5N	1	Stk	

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap lag inn i HM	1017-0822-003	
Serienummer anlegget lagt inn i HM	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	Biovac	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Nei	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Ei.kabel er ikke tilkoblet i hus. Anlegget er testkjørt og klart. Ekstra tid for flytting av skap/div.
Første servicedato	01.05.2024	

02.10.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'B' with a horizontal line extending from the top right.

Jørund Brakstad