

Fra: torgeir@deltabolig.no
Sendt: 09.11.2023 13:23:55
Til: Jan Kvingedal <jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no>, delta@deltabolig.no
Kopi: Liv Oda Dale <liv.oda.dale@masfjorden.kommune.no>
Emne: Sv: Søknad om midlertidig bruksløyve - gbnr. 1/2 i Masfjorden kommune

Hei!

En oppdatering i saken.

Kaland Trelast har nå utført ny trykktest. Den var en god forbedring, men dessverre ikke tilfredsstillende. Kravet er satt til 0,8 og testen viste ett lekkasjetall på 0,94.

Usikkert på når de er klar med ny test da det er litt uklart hvor feilen(e) ligger. Det er thermofotografert, og de vil komme tilbake med en plan snarest mulig men estimerer 3mnd.

Torgeir Sjørusen
Tlf: 91791063



Fra: torgeir@deltabolig.no <torgeir@deltabolig.no>
Sendt: mandag 30. oktober 2023 14:04
Til: Jan Kvingedal <jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no>; delta@deltabolig.no
<delta@deltabolig.no>
Kopi: Liv Oda Dale <liv.oda.dale@masfjorden.kommune.no>
Emne: Sv: Søknad om midlertidig bruksløyve - gbnr. 1/2 i Masfjorden kommune

Hei!

I forbindelse med ferdigattest jobber vi med Kaland Trelast AS for å få på plass en godkjent trykktest på boligen.

Vi har skrevet avviksmelding på tiltaket og bedt Kaland lukke dette avviket. Det har vært feil på alle vinduene i boligen, dette er nå utbedret og det skal bli foretatt en ny trykktest.

Tidslinje:

Tiltakshaver og oss har en rekke ganger bedt om utbedring av forhold slik at en søknad ferdigattest kan bli sendt inn.

Da det har vært skifte av byggeledere hos Kaland har dette vært en tung prosess og vi har måtte ty til skiftelige avviksmeldinger. Noe vi i ettertid ser burde vært startet mye tidligere.

29 august sendte vi avviksmelding til Kaland Trelast med frist 20 september på tilsvar.
13 september, svar fra Kaland, ber om mer tid da vindusleverandøren må på banen og fikse.
13 september. Jeg ber Kaland om en framdriftsplan innen fristen 20 september.
25. oktober purrer jeg igjen på Kaland og ber om papirer på ny trykktest.
25. oktober tilbakemelding fra Kaland. Vindusleverandør har ordnet vinduene, han vil foreta en ny test snarest mulig.
25 oktober Jeg sette ny frist til 10 november for ny trykktest. Dersom ikke bestått test ber jeg om ny framdriftsplan.

På bakgrunn av ovennevnte ber vi om ytterligere frist fram til 24 november 2023

Torgeir Sjørusen
Tlf: 91791063



Fra: Jan Kvingedal <jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no>
Sendt: mandag 30. oktober 2023 13:13
Til: delta@deltabolig.no <delta@deltabolig.no>
Kopi: Liv Oda Dale <liv.oda.dale@masfjorden.kommune.no>
Emne: VS: Søknad om midlertidig bruksløyve - gbnr. 1/2 i Masfjorden kommune

Me kan ikkje sjå å ha fått tilbakemelding på denne.

Om me ikkje høyrer noko frå dykk innan 06.11.23 handsamar me søknaden om midlertidig bruksløyve på vanleg vis.

Jan Kvingedal
-Sakshandsamar-

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724, 5981 MASFJORDNES
Direkte: 56166273, Sentralbord: 56166200
E-post: jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no
Heimeside: <http://www.masfjorden.kommune.no>

Frå: Jan Kvingedal
Send: fredag 18. august 2023 14:19

Til: delta@deltabolig.no

Emne: Søknad om midlertidig bruksløyve - gbnr. 1/2 i Masfjorden kommune

Hei

Ser av søknad om midlertidig bruksløyve at det er planlagt søknad for ferdigattest 02.01.23. Kan ikkje sjå at me har mottok denne.

Om søknad no er «rett rundt hjørne» behandlar eg ikkje søknad om midlertidig bruksløyve. (Då sparar tiltakshavar litt gebyr.)

Gje oss ei tilbakemelding

Jan Kvingedal

-Sakshandsamar-

Masfjorden kommune

Austfjordvegen 2724, 5981 MASFJORDNES

Direkte: 56166273, Sentralbord: 56166200

E-post: jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Heimeside: <http://www.masfjorden.kommune.no>