



Hafs Elektro & Rør AS
Sognefjordvegen 444
5961 BREKKE

Referanser:
Dykkar:
Vår: 19/621 - 19/6531

Saksbehandlar:
Thomas Skår
thomas.skar@masfjorden.kommune.no

Dato:
16.10.2019

Melding om delegert vedtak - søknad om utsleppsløype - oppgradering av eksisterande anlegg for utslepp - gbnr 44/21

Administrativt vedtak. Saknr: 154/2019

Tiltakshavar: Jan Arne Opedal

Ansvarleg søkjar: Jan Arne Opedal

Søknadstype: Søknad om løype til tiltak med ansvarsrett etter plan- og bygningslova (pbl.) § 20-1

VEDTAK:

Masfjorden kommune ved rådmannen viser til forureiningsforskrifta § 12, og godkjenner søknad om utslepp frå slamavskillar til sjø gbnr 44/21, Solheim.

Søknad med vedlegg mottatt 01.10.2019 vert godkjent på fylgjande vilkår:

- Tiltaket skal plasserast som vist på situasjonskart mottatt 01.10.2019.
- Avlaupsleidning skal leggst på minimum 15 meter under lavaste vasstand, og forankrast slik at den ikkje kjem i konflikt med brukarar av strandsona.
- Ved ferdigattest skal det sendast inn avtale om tømning av slammavskillar, av godkjent renovasjonsfirma.
- Det skal gjevast ferdigattest før tiltaket kan takast i bruk.

Grunngjeving: Søknaden er i tråd med forureiningsforskrifta § 12.

Heimel: Forureiningsforskrifta § 12.

Med heimel i plan- og bygningslova § 23-3 jf. § 23-4 (SØK) / 23-5 (PRO) / 23-6 (UTF) /23-7 (KTR) gjev kommunen godkjenning for følgjande ansvarsrettar:

FUNKSJON	FØRETAK	ORG.NR.	L/S *	TILT.K L.	ANSVAR SOMRÅDE
PRO					
Utbetring av utslepp/avlaupsleidning	HAFS Elektro & Rør AS	934466152	S	1	Utbetring av utslepp/avlaupsleidning
UTF					
Utbetring av utslepp/avlaupsleidning	HAFS Elektro & Rør AS	934466152	S	1	Utbetring av utslepp/avlaupsleidning

*S = Sentral godkjenning, L = Lokal godkjenning

Det er en føresetnad for vedtaket at føretak og personar som ikkje har sentral godkjenning har utarbeidd og teke i bruk føretakssystem i medhald av SAK kapittel 10.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.

Ansvar

Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd med føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld føresegnene føre løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. pbl. § 21-6.

Bortfall av løyve

Om byggearbeidet ikkje er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell løyvet bort, jf. pbl. § 21-9. Dette gjeld også dispensasjonsløyvet.

Avfall

Alt avfall som tiltaket fører med seg skal leverast til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.

Ferdigstilling

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre.

Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med løyve og føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova. Om det er justeringar i tiltaket i høve til løyvet som ikkje krev søknad om endring, skal ansvarleg søkjar seinast ved søknad om ferdigattest sende oppdatert situasjonsplan og teikningar til kommunen. Ved søknad om ferdigattest skal søkjar stadfeste at høveleg dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehald er overlevert byggverket sin eigar. I tiltak der det er krav om avfallsplan

eller miljøsaneringsutgreiing skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfall leggjast ved søknad om ferdigattest.

Gebyr

Med heimel i plan- og bygningslova § 33-1 og Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste vert det følgjande gebyr i saka:

Kode	Skildring	Tal	Sum
17.2.1 a)	Utslepp ferskv/sjø. < 50 PE	1	3600,-
	Totalt gebyr å betala		3600,-

Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato og før arbeidet kan setjast i gang, jf. pbl § 21-4 (6).

Klage

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf. forvaltningslova §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna ut i frå. Klage skal vere grunngjeven.

Med helsing

Roald Kvingedal
teknisk sjef

Thomas Skår
sakshandsamar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakarar:

Hafs Elektro & Rør AS, Jan Arne Opedal	Sognefjordvegen 5961 444	BREKKE
Jan Arne Opedal	Marikollen 56 5136	MJØLKERÅEN

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn

Det er i søknad mottatt 01.10.2019 søkt om oppgradering av eksisterende anlegg for utslepp gbnr 44/21, Solheim.

2. Fakta

Saka gjeld søknad om oppgradering av eksisterende anlegg for utslepp gbnr 44/21, Solheim. Det er søkt om nedlegging av 4m3 slamavskillar og ny sjøleidning. Dette vil erstatte eksisterende løysing. Det er i dag utslepp direkte i sjø utan slamavskillar. Ny utsleppsleidning frå slamavskillar vil bli lagt på same stad som eksisterande leidning, vist på situasjonskart mottatt 01.10.2019.

Anlegget er dimensjonert i størrelse i antall personekvivalenter 5 pe.

3. Vurdering

Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd med føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld føresegnene føre løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. pbl. § 21-6.

4. Konklusjon

Søknad om oppgradering av eksisterende anlegg for utslepp gbnr 44/21 vert godkjent som omsøkt, jf.vedtak.