

Me har fylgjande merknad til nabovarselet vedk. bygging av garasje med loft på 1/6:

1. Me tilrår at plasseringa av garasjen bør vere nærare bnr. 1/70 og plasserast litt lenger vest enn det nabovarselet viser. Då vil bygget komme vest for vannledning frå det kommunale vassverket samt bustadtomten til tiltakshavar (sjå vedlegg).
2. Tomten må plasserast på kote som gir utløp og fall langs tilførselvegen til tomten. Me tilrår og at veitraseen går i skaret opp ved 1/62 og rundt kollen før den dreier vest til tomten (sjå vedlegg).
3. Plassering av minirenseanlegget viser ingen vidare utslepp til vannførande bekk. Slik det er føreslått plassert no vil avrenning gå i jordmonnet like bak og under eksisterande bygg på tomt 1/17. Dette er ikkje denne tomten eigna for. Me føreslår at renseanlegget vert plassert slik at utslepp vert lagt i lukka grøft langs tilkomstveg til vannførande bekk i myr med utløp i Haugsdalsbakken/resipient Haugsdalsosen (sjå vedlegg).
4. Vidare må valg av type renseanlegg føreligge bedre enn det gjer i nabovarselet.
5. Tilførselsvei til garasjebygget må oppgraderast og bruksavtale føreligge med brukarar og grunneigar slik at kostnadsdeling for veg er avklara før byggstart.