



Hjelmås Vvs AS
Torvhusmyrane 2
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/284 - 21/4101

Saksbehandlar:
Thomas Skår
thomas.skar@masfjorden.kommune.no

Dato:
04.05.2021

Melding om delegert vedtak - søknad om utsleppsløyve - gbnr 32/2

Vi syner til søknad motteke den 22.03.2021.

Dersom du er part i saka med klagerett vil du også få vedlagt saksutgreiinga.

Administrativt vedtak. Saknr: 050/2021

Masfjorden kommune ved rådmannen viser til forureiningsforskrifta § 12 og godkjenner søknad om utslepp frå slamavskiljar for 6 bustadhus gbnr 32/2.

Søknad med vedlegg mottatt 22.03.2021 vert godkjent på fylgjande vilkår:

- Før vass/avløpsleidning vert lagt, må eigarar av eigedom som leidning skal leggjast over, samtykkje til at leidning vert lagt over sin eigedom. Skriftleg løyve skal sendast kommunen før oppstart.
- Tiltaket skal plasserast som vist på situasjonskart mottatt 22.03.2021.
- Leidning i sjø skal liggje minst 10 meter under lavaste vasstand.
- Det skal gjevast ferdigattest før tiltaket kan takast i bruk.

Grunngjeving: Søknaden er i tråd med forureiningsforskrifta § 12.

Heimel: Forureiningsforskrifta § 12.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det

vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn

Det er i søknad mottatt 22.03.2021 søkt om løyve til utslepp frå slamavskiljar for 6 bustadhus gbnr 32/2.

2. Fakta

Saka gjeld søknad om utslepp frå slamavskiljar for 6 bustadhus gbnr 32/2.

Slamavskiljar vert 15,5 m3 og anlegget er dimensjonert i storleik i tal personekvivalentar (pe) 30.

Reinsegrad for utslepp til sjø er 20 % reduksjon av suspendert stoff. Utsleppstad i mindre følsomt område.

Byggmester Bjørn Rune Kvinge AS er ansvarleg søker for tiltaket. Hjelmås VVS AS er ansvarleg for UTF vassforsyning og avlaupsanlegg.

3. Konklusjon

Søknad om utsleppsløyve frå slamavskiljar gbnr 32/2 for 6 bustadhus vert godkjent som omsøkt, jf.vedtak.

Med helsing

Roald Kvingedal
teknisk sjef

Thomas Skår
sakshandsamar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Vedlegg:

Gebyr - gbnr 32/2 - utsleppsløyve

Kopi til:

Ivar Holmaas	Sandnesstykket 3	5981	MASFJORDNES
--------------	------------------	------	-------------

Mottakarar:

Byggmester Bjørn Rune Kvinge AS	Kvingebakkevegen 97	5981	MASFJORDNES
Hjelmås Vvs AS	Torvhusmyrane 2	5913	EIKANGERVÅG