

Fra: Roald Kvingedal <Roald.Kvingedal@masfjorden.kommune.no>

Sendt: 17.08.2021 14:39:35

Til: Liv Oda Dale <liv.oda.dale@masfjorden.kommune.no>

Emne: VS: Teknisk plan Liarinden

Legg på sak 21/672

Fra: Bjørn Rune Kvinge <post@brkvinge.no>

Sendt: mandag 16. august 2021 22.31

Til: Roald Kvingedal <Roald.Kvingedal@masfjorden.kommune.no>; 'Olav' <olabrura@online.no>

Kopi: Svein Helge Hofslundsengen <Svein.Helge.Hofslundsengen@masfjorden.kommune.no>; Karstein Totland <Karstein.Totland@masfjorden.kommune.no>

Emne: SV: Teknisk plan Liarinden

Hei

Vedlagt revidert «Teknisk plan» datert 16.08.2021

Mvh

Bjørn Rune Kvinge

Fra: Roald Kvingedal <Roald.Kvingedal@masfjorden.kommune.no>

Sendt: fredag 13. august 2021 08:29

Til: 'post@brkvinge.no' <post@brkvinge.no>; Olav (olabrura@online.no) <olabrura@online.no>

Kopi: Svein Helge Hofslundsengen <Svein.Helge.Hofslundsengen@masfjorden.kommune.no>; Karstein Totland <Karstein.Totland@masfjorden.kommune.no>

Emne: VS: Teknisk plan Liarinden

Hei

Eg har fått inn teknisk plan for godkjenning, det er nokon punkt som må på plass før ein kan godkjenna

1. Kommunal vassforsyning: Vassforsyning, det viser ikkje, plassering av buffertank for vassforsyning, og kappasitet, kan du leggja dette inn på plan og skriva eit punkt i 1. kommunal vassforsyning.
2. Kommunalt avlaupsanlegg: slik plankartet viser med slammavskillar på 15 m³, kan du leggja inn rett størrelse 70m³ på plan og skriva eit punkt i 2. kommunal avlaupsanlegg.
3. Kan du leggja inn vannrør mellom kummer som vist med grønn strek i plankartet. <Dette hadde me som merknad i møte den 26.03.2021.

Med helsing

Roald Kvingedal

Teknisk sjef

Masfjorden kommune,
Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES

Direkte: 5616 6288/40027048 Sentralbord: 5616 6200

E-post...: roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Heimeside: <http://www.masfjorden.kommune.no>