NHdigi.no

VEST VVS AS

26/8-21

Einar Stusdal

40mm PE ledning.
Sikret mot frost, enten med isolasjon eller som isotermrør

Ca tilkoblingpunkt på hovedvannledning som ligger i hyttefeltet. ø50mm. Vannledning kjm fra etablert privat kum. Tilkobles med T-rør-

T-rør med kraner til begge hytter.Bakkerkaner med teleskop eller kum med kuleventiler.

32mm PE ledning.
Sikret mot frost, enten med isolasjon eller som isotermrør. Vannledning tilkobles eksisteredne vannopplegg i hytte.

32 mm PE ledning
Sikret mot frost, enten med isolasjon eller som isotermrør. Vannledning tilkobles eksisteredne vannopplegg i hytte.

Dalsleitet

Dalsstonga

Andvikvegen

Andvikvegen

Andvikvegen

Data fra Kartverket, Norge Digitalt og Nordhordland digitalt