



Tømrar Helge Andvik
Andvikvegen 509
5981 Masfjordnes

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/414 - 22/4460


Sakshandsamar:
Thomas Skår
thomas.skar@masfjorden.kommune.no

Dato:
13.05.2022

Førebels svar - søknad om delvis riving av driftsbygning samt oppføring av ny gbnr 28/5, Andvik

Viser til søknad om delvis riving av driftsbygning samt oppføring av ny gbnr 28/5, Andvik.

Omsøkt tiltak ligg innanfor aktsemdområde for snøskred samt jord- og flomskred som vist på utklipp frå aktsemdkartet til NVE under. For å oppfylle krav i teknisk forskrift (TEK17) § 7-3 er det nødvendig at fagkunning geolog vurderer skredfare for omsøkt tiltak før kommunen kan handsame byggjesøknaden.



Jf. kvittering for nabovarsel ser det ut som at det kun er gbnr 28/7 som har fått nabovarsel. Kommunen vurderer at også gbnr 28/6 og gbnr 28/1 burde bli varsla i dette høve.

Ta kontakt dersom noko er uklart.

Med helsing

Thomas Skår

sakshandsamar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Kopi til:

Mottakarar:

Tømrar Helge Andvik

Andvikvegen 509 5981

Masfjordnes