

Fra: Jan Kvingedal <jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no>

Sendt: 10.08.2023 09:58:46

Til: Liv Oda Dale <liv.oda.dale@masfjorden.kommune.no>

Emne: VS: Reviderte teikningar Felles naust Hosteland.

Kan disse dokumenta leggjast på sak 23/698 ?

Jan Kvingedal

-Sakshandsamar-

Masfjorden kommune

Austfjordvegen 2724, 5981 MASFJORDNES

Direkte: 56166273, Sentralbord: 56166200

E-post: jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Heimeside: <http://www.masfjorden.kommune.no>

Frå: Bjørn Rune Kvinge <post@brkvinge.no>

Send: torsdag 10. august 2023 09:10

Til: Jan Kvingedal <jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no>

Emne: Reviderte teikningar Felles naust Hosteland.

Hei

Viser til tilbakemelding der mønehøgder på naust ikkje var i samsvar med godkjent høgde i reguleringsplan.

Vedlagt korrigererte teikningar der mønehøgde på nausta er endra til mindre enn 5,0 meter som samsvara med krav i reguleringsplanen.

Helsing

Bjørn Rune Kvinge

Mobil 456 03 190