

Fra: Post Masfjorden kommune <Post@masfjorden.kommune.no>

Sendt: 10.10.2023 20:31:03

Til: Liv Oda Dale <liv.oda.dale@masfjorden.kommune.no>

Emne: VS: Ref. 23/850 - 23/8362

Fra: Heine Milde Nævdal <heine@lindas-ror.no>

Sendt: mandag 9. oktober 2023 10:08

Til: Post Masfjorden kommune <Post@masfjorden.kommune.no>

Kopi: Jan Kvingedal <jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no>; Øystein Skarpenes <oystein@lindas-ror.no>

Emne: Ref. 23/850 - 23/8362

Hei.

Vedlagt utgreining iht. Mottatt tilbakemelding 04.10.23

1. Nabovarsel.

Det er vedlagt kopi av tilbakemelding frå mottakar av nabovarsel.

Vi beklager at denne ikkje vart sendt rekondert som standard prosedyre er.

Me hadde ein dialog med vedkommanda undervegs og gjorde dette derfor på den «gammaldagse» metoden.

2. Bekrefter at det er «svartvatnet» som skal i tett tank.

Beklager misforståinga.

3. Eks. gråvannsanlegg er Vera Slamfilter montert iht. tidligere sendt dokumentasjon. Overløp har gått til heilårs resipient som er bekk/elv.

Dokumentert renseeffekt har vi ikkje motteke frå leverandør, og har heller ikkje annen dokumentasjon da dette anlegget vart montert av tidlegare eigar av eigedomen.

Anlegget som nå er prosjektert har ein 1 m³ slamavkiller i forkant av filteranlegg fra Vera. Ein vil da ha 20 % reduksjon av suspendert stoff før videre rensing via Vera slamfilter. Overløp frå filter til heilårs resipient som i dette tilfellet er bekkeløp til elv.

Henviser søknad til §4 avsnitt 4 i lokal forskrift.

4. Bekrefter at det er prosjektert montert med vassklosett med lite forbruk av spylevatn.

0,6 l/s i motsetning til standard WC med hhv. 3 eller 6 l/s.

Håper svara var forklarende for ei god og korrekt vurdering av søknad.

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal
heine@lindas-ror.no

Mob: 46 42 76 70
Tlf: 56 35 74 50



Du finn oss på Facebook!