



TEGNFORKLARING

- VANNLEDNING -V-Ø110-(ca.440lm)
- VANNKUM
- PUMPEKUM SPILLVANN
- - - SPILLVANN SP-Ø160-(ca.440 lm)
- ← STIKKLEDNING Ø32 VL-Ø110 SP
- STOPPEKRAN VANN
- VANNPOST
- BRANKKUM

MERKNADER:

-VANN OG AVLØP

Kummer og ledninger måles inn og koordinatbestemmes
 Tegninger justeres som bygd.
 Vannledninger trykkprøves med vann før ferdigstilling og desinfiseres.
 Spillvann tetthetsprøves med luft før ferdigstilling
 Vann, og avløpsledninger legges frostfritt med overdekning min 1,2 meter

Avløpsledninger legges med fall min = 1% (1:100)
 Kummer utføres som prefabrikkerte i PVC-rør med betongkum
 Ø650 og lokk. I veg benyttes støpejernslokk og betonglokk ellers.
 Stoppekraner for vann plasseres i tilknytning til kummer. Hovedstoppekraner
 plasseres i henhold til plan

Kummer er nummerert fra K-1.

Rev.	Endringer	Sign.	Dato
Tittel: HAUGSVÆR KRAFTVERK VA LEDNINGER		Tegningsnummer: H-01	
MÅLTEGNING		Målestokk: 1:2000	Format A3
Dato: 29.6.23	Konstr./Tegnet: tt	Stand.kontr:	Godkjent:
Henvisning:	Beregning:	Prosjektnr: 1796	
Planhuset a.s arkitekt og rådgivende ingeniør		Tlf:35 99 54 40 - 917 00 671 E-post: post@planhuset.no www.planhuset.no Org.nr. 992 401 222 Strandgata 2, 3750 Drangedal	