

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724
5981 MASFJORDNES

post@masfjorden.kommune.no

Deres ref.: 20/234 – 20/5782
Vår ref.: 12499373

Dato: 08.07.2020

Merknader til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Matre næringsområde gnr. 52 bnr. 10 m.fl.

BKK Nett viser til Masfjorden kommunes brev datert 12.06.2020 med kunngjøring om offentlig ettersyn av reguleringsplan for Matre næringsområde gnr. 52 bnr. 10 m.fl.

Innledningsvis viser vi til vårt brev med merknader til varsel om oppstart av planarbeidet datert 23.03.2020.

BKK Nett registrerer at trasé for høyspenningskabler er inntegnet i plankartet med båndleggingssone H740. Som vi skrev i vårt brev av 23.03.2020 skal kablede anlegg under bakken ikke fremkomme av plankart. Dette følger av *Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen* § 6-2. Se for øvrig også NVEs dokument *Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen* pkt. 6.2.9.

BKK Nett viser videre til forslagsstillers oppsummering og kommentarer til merknader og uttalelser til varsel om planoppstart hvor det til BKK Netts kommentar nr. 7 om byggeforbudsbelte langs 22 kV luftledninger av forslagsstiller er kommentert at det ikke finnes luftledninger i luftstrek innenfor planområdet. Dette er ikke helt riktig. En 22 kV luftledning krysser over planområdet lengst nord, hvor planområdet går ut mot Matreelva. Vi viser til vedlagt kartutsnitt.

Utover ovenstående har BKK Nett ingen merknader til planforslaget eller planbeskrivelsen.

Vennlig hilsen
BKK Nett AS

Jon Inge Fjellsbø
seksjonssjef

Per Ivar Tautra
spesialrådgiver

Vedlegg