



Gustav Baarøy AS
Brandanger
5960 DALSDØYRA

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/603 - 20/6621

Saksbehandlar:
Thomas Skår
thomas.skar@masfjorden.kommune.no

Dato:
17.07.2020

Melding om delegert vedtak - søknad om utsleppsløyve gbnr 6/86 og 6/34

Vi syner til søknad motteke den 15.07.2020.
Dersom du er part i saka med klagerett vil du også få vedlagt saksutgreiinga.

Administrativt vedtak. Saknr: 099/2020

Masfjorden kommune ved rådmannen viser til forureiningsforskrifta § 12 og godkjenner søknad om utslepp frå slamavskiljar for gbnr 6/86 og 6/34.

Søknad med vedlegg mottatt 15.07.2020 vert godkjent på fylgjande vilkår:

- Tiltaket skal plasserast som vist på situasjonskart mottatt 15.07.2020.
- Leidning i sjø skal liggje minst 10 meter under lavaste vasstand.
- Det skal gjevast ferdigattest før tiltaket kan takast i bruk.

Grunngjeving: Søknaden er i tråd med forureiningsforskrifta § 12.

Heimel: Forureiningsforskrifta § 12.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.

Saksutgreiing:

1.Bakgrunn

Det er i søknad mottatt 15.07.2020 søkt om løyve til utslepp av sanitært avlaupsvatn frå slamavskiljar for gbnr 6/86 og 6/34.

2.Fakta

Saka gjeld søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå slamavskiljar gbnr 6/86 og 6/34, Dragøyosen. Utsleppet gjeld for to fritidsbustader. Det vert etablert slamavskiljar med leidning i sjø som skal liggje minst 10 meter under lavaste vasstand. Reinsegrad: Utsleppsstad i mindre følsomt område: 20 % reduksjon av suspendert stoff.

Slamavskiljar vert 4 m3 og anlegget er dimensjonert i antall personekvivalenter 7,4 pe.

Ansvarleg søker for tiltaket er Gustav Baarøy AS. Det er sendt inn avtale med Norva 24 v/Johnny Birkeland om slamtømming via sjø/ferje.

3.Konklusjon

Søknad om utsleppsløyve frå slamavskiljar gbnr 6/86 og 6/34 vert godkjent som omsøkt, jf. vedtak.

Med helsing

Roald Kvingedal
teknisk sjef

Thomas Skår
sakshandsamar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakarar:

Gustav Baarøy AS
John Torgeir Torsvik

Brandanger 5960
Fensfjordvegen 5986
1319

DALSØYRA
HOSTELAND