

INNMÅLINGSRAPPORT

Tiltak: Einebustad
Stad: Gnr.27 bnr.249, Moldekleiv, Meland kommune.
Måledato: 09.11.2013.
Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ smartnett.
Innmålt: Topp grunnmur.

Alle hjørne vart målt inn.
Høgde topp grunnmur bustadhus: H= 39.46
Godkjent høgde ferdig golv. H=39.4

Plassering av bygget er i tråd med Situasjonsplan og byggjeløyve.

Isdalstø 15.11.2013

Kjartan Medaas
Medaas Oppmåling

Vedlegg: Kof fil med koordinatar, plott og koordinaliste som tekstfil

Sendt: Reigstad Bygg og Eigedom AS v/ Kjell Reigstad(epost)
Meland kommune v/ Anngunn Guldrå (epost)