

---

**Fra:** Harry Finseth  
**Sendt:** torsdag 27. april 2017 12.16  
**Til:** Kari Johannesen; Kjersti Møllerup Subba; Kjersti Møllerup Subba  
**Kopi:** oystein.lossius@danielsen-skoler.no  
**Emne:** SV: VA-rammeplan for Danielsen Skule

Hei.

Va-rammeplanen ser ok ut, og kan godkjennes med 2 kommentarer fra kommunen.

- Vannforsyning. Trykket på kommunalt nett er 7,5 bar, men det er ved havnivå. Dermed må kotehøyde trekkes fra for å få riktig trykk.
- Overvann. Kommunen ønsker et betongmagasin med overløp til åpen veigrøft. Dette blir i tillegg til magasin i steinfylling. Dette kan vi komme tilbake til i detaljprosjekteringen. Eventuelt er jeg åpen for spørsmål

Venleg helsing

**Harry Finseth**

Rådgjevar kommunaltekniske anlegg  
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 76  
Sentralbord 56 17 10 00  
[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Kari Johannesen [<mailto:kj@ardarealplan.no>]  
**Sendt:** 24. april 2017 13:47  
**Til:** Kjersti Møllerup Subba; Kjersti Møllerup Subba; Harry Finseth  
**Kopi:** [oystein.lossius@danielsen-skoler.no](mailto:oystein.lossius@danielsen-skoler.no)  
**Emne:** VS: VA-rammeplan for Danielsen Skule

Hei

Da har jeg fått tilsendt VA-rammeplanen.

Jeg vet ikke hvor mye saksbehandler har vært involvert – om den allerede er «godkjent» eller om den mottas nå. Fikk ikke fatt i han som hadde laget den. Håper uansett at den er ok.

Mvh  
Kari Johannesen  
Administrasjon/ Planlegger

**Ard arealplan as**  
Nygårdsgaten 114 · 5008 Bergen  
Tlf: 55 31 95 00 · Mob: 975 83 416

[www.ardarealplan.no](http://www.ardarealplan.no)  
[www.facebook.com/ArdArealplan/](https://www.facebook.com/ArdArealplan/)

---

**Fra:** Thy Pham [<mailto:THPH@cowi.com>]  
**Sendt:** 24. april 2017 13:06  
**Til:** Kari Johannesen <[kj@ardarealplan.no](mailto:kj@ardarealplan.no)>  
**Kopi:** Adis Grabovac <[adgr@cowi.com](mailto:adgr@cowi.com)>  
**Emne:** VA-rammeplan for Danielsen Skule

Hei,

Vedlagt foreligger VA-rammeplanen for Danielsen Skule med tilhørende tegninger.  
Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

**Thy Pham**  
VA-Ingeniør  
Region Kyst - divisjon Vann og Miljø

**COWI**  
Organisasjonsnummer.: 979 364 857  
Solheimsgt. 13  
5058 Bergen  
Norway

Mobile: +47 48 11 41 04  
Email: [thph@cowi.com](mailto:thph@cowi.com)  
Website: [www.cowi.no](http://www.cowi.no)

Print only if necessary

This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.