

Referanse nr.

16085



Minde Allè 4
N - 5063 Bergen
Tlf: +47 55 70 65 82
Fax: +47 55 70 65 83
Org.nr.: NO 997 556 623 MVA
E-post: post@smartvarme.no
Web: www.smartvarme.no

Sjekkliste og kontrollerklæring ved utført kontroll av ildstedsmontering

Bygget/tiltaksnavn

Montør

Kontrollør

Eiendommens adresse	Leilighet ID	Gnr.	Bnr.	Tlf
	5	23	577	
Eiers navn	Eiers adresse	Post nr.	Sted	
Ildstedets fabrikk	Ildstedets modell	Max effekt i kw	<input checked="" type="checkbox"/> Testet ihht. NS 3059	
Nordpeis	Uno 1			
Nytt ildsted montert dato	<input type="checkbox"/>	Type ildsted utskiftet		
31/5-17		Utskifting		
Skorsteinstype	Dimensjon	Antall ildsteder på skorsteinen	Brenselstype	
Stålskorstein	Ø150	1	ved	
Kontrollpunkt, montør:				
<ul style="list-style-type: none"> • Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen? <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ikke ok • Er avstanden til brannmur kontrollert? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Er avstanden til brannbart materiale kontrollert? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Er avstanden til tak kontrollert? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Er det plate under og foran ildstedet? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Tåler gulvet vekten av ildsted og omramming? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Er det feiemulighet? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Er skorsteinen egnet for tilkopling av det aktuelle ildstedet? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Har skorsteinen passende dimensjon? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplassen? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Er det pusset en jevn og fin overflate rundt røykrør? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 				
Montørens navn	Montørens adresse	Post nr.	Sted	
Smart Varme	Minde Allè 4	5063	Bergen	
Sted	Dato	Montørens signatur		
Bergen	31/5-17			
Kontrollerklæring, installasjonen er kontrollert ved hjelp av:				
<ul style="list-style-type: none"> • Utfylt sjekkliste <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ikke ok • Visuell kontroll <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 				
Kontrollørens navn	Kontrollørens adresse	Post nr.	Sted	
Smart Varme	Minde Allè 4	5063	Bergen	
Kvalifikasjoner				
Dokumentert opplæring				
Sted	Dato	Kontrollørens signatur		
Bergen	31/5-17			
Bemerkninger				