



RUNE NORDAHL AS

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/1677 - 14/9717

Saksbehandlar:

Harry Finseth

harry.finseth@meland.kommune.no

Dato:

18.06.2014

REKLAMASJON VA-ANLEGG KÅRBØ/ LANDSVIK

Viser til tidligare kommunikasjon per telefon

Meland kommune reklamerer på følgjande manglar:

- Kommunen har observert at det har rast ut masser i strandsona over utsleppsleidninga på Landsvik. Leidninga ligg no utan overdekning, og må tildekkast på ny.
- Kommunen har også undersøkt utsleppsleidninga på Landsvik med miniubåt, og det viser seg at leidninga ligg over ein stor stein på ca 6-7 m djupne. Dette er ikkje ei akseptabel løysing.
- På gnr 51 bnr 4 har det kome opp ei «fontene» på jordet grunna at bekkeløpet er endra som følgje av VA-anlegget. Her må ein sjå på moglege løysingar for å unngå vassoppsamling.
- På gnr 51 bnr 13 er det ikkje plukka stein i skrånninga ved huset til grunneigar.

Meland kommune innkallar til synfaring om omtalte reklamasjonar den 25.06 kl.10.00. Dersom tida ikkje passar ber me om at kommunen vert kontakta snarast mogleg.

Med helsing

Harry Finseth

rådgevar kommunaltekniske anlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Mottakere:
RUNE NORDAHL AS