

MØTEBOK FOR MELAND BYGNINGSRÅD, 16.06.83

Sak nr. 132/83

Arbeidsstad: Ryland, 5112 Rossland, g.nr. 48 b.nr. 26

Byggherre/meldar:Eli og Ragnar Berg-Hansen

Kva slag arbeid:tilbygg på hytte.

Bygningssjefen sitt framlegg til vedtak:

"Byggemelding motteke 14.04.1983 og teikningar motteke 14.04.1983 vert godtekne av bygningsrådet i samsvar med bygningslova, byggeforskrifter og vedtekter, men under føresetnad av at fylgjande vilkår er oppfylt:

1. ~~Ansvareshavande for byggearbeidet skal vera godkjend av bygningsrådet (bygn.1. § 98).~~
2. Avgift for byggetilsyn må vera innbetalt (bygn.1. § 109).
3. ~~Vegvesenets godkjenning vedk. avkjøring og byggelina skal liggja føre (bygn.1. § 66.1 og 71).~~
4. ~~Byggemeldinga skal godkjennast av helseråd, brannstyre og vegmyn-dighet (bygn.1. § 95.2).~~
5. ~~Huset skal plasserast på tomta av bygningskontrollen.~~
6. Avlaupsanlegget skal utførast og drivast i samsvar med retningslinjer i forskrifter for "utslipps av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse" del II, pkt. 3, 6.1, 7 og 8 med slamavskiljar våtvolum 2 m<sup>3</sup> og sandfilter-grøft 10 m leidning, Før anlegget vert teke i bruk, skal det kontrollerast. Melding om dette skal sendast teknisk kontor."

Vidare gjer ein merksam på:

Røyrleggjararbeid og tilknytning til off. vass- og kloakkanlegg skal meldast til teknisk sjef.

Dei godtekne teikningar og utgreiingar må ikkje endrast eller fråvikast utan at bygningsrådet har gjeve sitt skriftlege løyve.

NB! Byggearbeidet må ikkje ta til før pkt. 2  
er ordna og endelag byggetillatelse er motteke frå bygningsrådet.

Møte i bygningsrådet den 16.6.83  
Samråystes vedtak:

«Som framleggjett.»

Rett utskrift

Bertil Olinstad