
Fra: Roy Rebnord Olsen <roy.r.olsen@bov.no>
Sendt: tirsdag 25. juli 2017 07.52
Til: Postmottak Meland
Kopi: Alexandra Iona Matei
Emne: Samnanger skole bygg C 2. etg

Kategorier: Blå kategori

hei.

viser til mail fra Ronny Landaas vedrørende 2 stk. ventilasjon anlegg i 2. etg.i C-modulen .

Vi har nå utført service ettersyn på disse to anleggene.

Det er 2 stk. Swegon CACA-2 ventilasjonsanlegg.

Anlegget stående i venstre klasserom 2.etg i C-modulen:

Utført service ettersyn, alt fungerer slik det skal, alle innstillinger er korrekte i programmet. Filtre er skiftet tidligere i år/mai mnd.

Anlegget stående i høyre klasserom 2.etg i C-modulen:

Utført service ettersyn, anlegget går konstant på lav luftmengde. Endret innstillinger i programvaren slik at det nå går på normal luftmenngde. Sjekket vifter og varmeveksler, her er alt ok. Filtre er ok/ble skiftet tidligere i år/mai mnd.

Staus for 2. etg. i C-blokken er at alle 3 ventilasjoins systemene nå går normalt

Vennlig hilsen

Roy Rebnord Olsen på

Servicetekniker

Bygg og Ventilasjon AS

Postboks 3 Mjølkeråen

5878 Bergen

www.bov.no

Mobil: [+47 47482872](tel:+4747482872)

Mail: roy.r.olsen@bov.no

