

Kunde		Fra	
12781 - Meland Kommune Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG		ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5105 Eidsvåg Saksbehandler:	
		Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Faks: 21979831 E-post: post.tkeno@thyssenkrupp.com	
Ordre / dato		Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr.: 187620 14. august 2017		909 Meland Ungdomsskole (Cibes) Nireg-3125629071 5918 FREKHAUG	Arild 992 73 782

1.Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	OK		
1.5 Blåse reint / støvsuge / rengjøre	OK		
1.7 Kontroller maskinen for slitasje	OK		
1.9 Kontroller oljestand på maskin	Ikke aktuelt		
1.11 Kontroll av bryterfunksjoner på regulator	Ikke aktuelt		
1.13 Kontroll av stoppknapper	OK		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.21 Kontroll av kontakter og releer	OK		
2.Sjakt			
2.4 Kontroll av kopiering	Ikke aktuelt		
2.7 Kontroll av motvektens styresko	Ikke aktuelt		
2.9 Kontroll av buffere / avstand	OK		
2.12 Kontroll av sikkerhetskontakter i sjaktgruben	OK		
3.Sjaktører			
3.5 Kontroll av etg. anvisning	OK		
3.6 Kontroll av lukkelodd / fjær	OK		
3.7 Kontroll av lås og dørkontakter	OK		
3.9 Kontroll av styresko	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktdører	OK		
3.14 Kontroll av utvendig betjeningspanel	OK		
4.Heisstol			
4.1 Støvsuge / rengjøre	OK		
4.2 Smøring av ledeskiver	Ikke aktuelt		
4.3 Etterfyll olje i oljekoppene	OK		
4.5 Kontroll av fotoceller	Ikke aktuelt		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.8 Kontroll av etg. anvisning	OK		
4.10 Kontroll av dørtrinser	Ikke aktuelt		
4.17 Kontroll av fangapparat	Ikke aktuelt		
4.20 Kontroll av styresko / ruller	OK		
5.Byggteknisk			
5.2 Tilkomst bygg / maskineri	Ja		

<p>For installatørvirksomheten</p>  <p>Bjørn Terje Thomassen 22.08.2017</p>
