

Sjekkliste for godkjenning av Drømmehagen barnehage. Barnehagen fyller inn dokumentasjon på at merknadar frå branntilsyn og Miljøretta helse er utført.

Dokumentasjon		Kommentar på utført fra barnehagen	Signatur frå barnehagen
Branntilsynet-rapport		Fikk ingen rapport, kan kontakte Langeland ved spørsmål. Ingen spesielle forholdsregler i en friluftsbarnehage der de ikke skal oppholde seg innndørs i vesentlig tid. Burde sette opp skilt for rømningsveier og ha slukkeredskaper og røykvarslere. Dette er utført.	
Miljøretta helse		Se vedlegg 1	
Bemanningsplan		Se vedlegg 2	
Politiattest		Ingen nytilsatte.	

Dokumentasjon frå brannvesen		Kommentar frå barnehagen	Signatur frå barnehagen
Slukkeapparat i begge etasjer		Utført 01.08.17	
Slukkemateriell		Utstyr: branntepper 01.08.17	
Husvannslange		Utført 01.08.17	
Brannvarslere i begge etasjer		Utført 01.08.17	
Utgangsdører med fluoriserte skilt		Utført 01.08.17	
Illsted- kontrollert og godkjent av inspektør		Sjekket ved branntilsyn, i orden. Skal ikke brukes av barnehagen.	

Dokumentasjon på at krav frå Miljøretta helse er utført	Utført :	Signatur frå barnehagen
Garderobeplass	01.08.17	
Blandebatteri på toalett med skåldesperre	01.08.17	
Baserom fritt for mugg	01.08.17	
Risikovurdering for uteområdet	01.08.17	
Sikring av steinmurer	Satt opp gjerde 01.08.17	
Fjerning av gamle farlege reiskaper	01.08.17	
Inngjerding av naudsynte områder	01.08.17	

Politiattest for nytilsette	Kommentar frå eigar i barnehagen:
Er levert barnehagen SET KRYSS: X	Ingen nytilsette jobber på gården.

Dato: 29.08.17 Underskrift frå barnehageeigar: 