
Fra: Jakob Fuglebakk Aglen <jakob@psv.no>
Sendt: torsdag 28. september 2017 12.37
Til: Postmottak Meland
Kopi: Marianne Aadland Sandvik
Emne: 16075 - Avklaring vedr. siktsoner ved avkjørsel, Gbnr 25/27.
Vedlegg: Siktsone, øst, 25-27.pdf

Kategorier: Grønn kategori

Hei. Viser til mottatt rammeløyve for oppføring av bolighus på Gbnr 25/27, Meland kommune.

Ref: 17/2096

Det opplyses at utvidet bruk av avkjørsel kan påregnes, under forutsetning av siktsoner her tilfredsstillende krav for siktsoner.

Vedlagt bilde viser siktlinje for bil 45m mot øst, fra øyepunkt 1,1m over bakken, 4m inn i avkjørsel. Siktlinje her synes å være ok. Da veibanen stiger noe mot øst later det ikke til at mur eller bakenforliggende terreng her kommer høyere enn 0,5m over «primærvegens kjørebanelivå» for bil fra øst. Jfr. Vegvesenets håndbok N100 E.1.4.2.

Vi ønsker avklart hvorvidt siktlinje her må utbedres ytterligere for å tilfredsstillende krav. Det ønskes og avklart hvorvidt avgraving av terreng bak mur her vil være tilstrekkelig tiltak for utbedring av siktsoner og hvorvidt dette vil være søknadspliktig. Jfr. Sak 10 § 4-1 bokstav e nr. 7.

Med Vennlig Hilsen

Jakob Aglen
Prosjektstyring Vest
Pb. 66, 5318 Strusshamn

986 53 144 / jakob@psv.no