
Fra: Marianne Aadland Sandvik
Sendt: 2. oktober 2017 09:50
Til: 'Jakob Fuglebakk Aglen'
Emne: SV: 16075 - Avklaring vedr. siktsoner ved avkjørsel, Gbnr 25/27.
Vedlegg: Søknad+om+løyve+til+graving+i+offentleg+veg.pdf

Hei

Kartet som låg ved søknaden viser at siktlinja ikkje er 45 meter, då det ligg ein fjellknaus i vegen. Sjå utsnitt nedanfor.



Bilete som du legg ved viser plassering av ein bil. Kommunen har målt avstanden på staden, og den tilseier at sikta fram til bilen er om lag 27 meter. Dette inneber at kravet til fri sikt ikkje er oppfylt. Delar av fjellknausen må difor fjernast for å oppfylle kravet om 45 meters sikt.

Kommunen si vurdering er at utbetring av avkøyninga er unntatt frå søknadsplikt etter plan- og bygningslova, jf. SAK10 § 4-1 bokstav e) nr. 7, jf. pbl § 20-5, men det må søkjast om løyve til kommunen om graving nær offentleg veg. Søknadsskjema ligg vedlagt. Kontaktperson i den samanheng er Harry Finseth, telefon 56 17 11 76. Ta gjerne kontakt med han for spørsmål om praktisk gjennomføring av utbetringa.

Med venleg helsing

Marianne Aadland Sandvik
Juridisk rådgjevar byggjesak
Meland kommune
e-post: marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no



Fra: Jakob Fuglebakk Aglen [<mailto:jakob@psv.no>]
Sendt: 28. september 2017 12:37
Til: Postmottak Meland
Kopi: Marianne Aadland Sandvik
Emne: 16075 - Avklaring vedr. siktsoner ved avkjørsel, Gbnr 25/27.

Hei. Viser til mottatt rammeløyve for oppføring av bolighus på Gbnr 25/27, Meland kommune.

Ref: 17/2096

Det opplyses at utvidet bruk av avkjørsel kan påregnes, under forutsetning av siktsoner her tilfredsstillende krav for siktsoner.

Vedlagt bilde viser siktlinje for bil 45m mot øst, fra øyepunkt 1,1m over bakken, 4m inn i avkjørsel. Siktlinje her synes å være ok. Da veibanen stiger noe mot øst later det ikke til at mur eller bakenforliggende terreng her kommer høyere enn 0,5m over «primærvegens kjørebanelinje» for bil fra øst. Jfr. Vegvesenets håndbok N100 E.1.4.2.

Vi ønsker avklart hvorvidt siktlinje her må utbedres ytterligere for å tilfredsstillende krav. Det ønskes og avklart hvorvidt avgraving av terreng bak mur her vil være tilstrekkelig tiltak for utbedring av siktsoner og hvorvidt dette vil være søknadspliktig. Jfr. Sak 10 § 4-1 bokstav e nr. 7.

Med Vennlig Hilsen

Jakob Aglen
Prosjektstyring Vest
Pb. 66, 5318 Strusshamn

986 53 144 / jakob@psv.no