

---

**Fra:** Karl Petter Aass <karl.petter.aass@iec-hus.no>  
**Sendt:** 6. oktober 2017 12:31  
**Til:** Merethe Tvedt  
**Emne:** SV: Trong for tilleggsdokumentasjon, Søknad om oppføring av einebustad og forstøtningsmur. GBNR 27/243  
**Vedlegg:** 1170316 - Situasjonplan - 24.08.2017.pdf; 1170316 Heiane 15B (Kay Zimmermann) 27-243 - 24.08.2017.pdf

Ser vi har oppdatert tegningene, og siste revisjon var ikke vedlagt. Her er muren trukket en meter inn og er ikke høyere enn 1- meter ser derfor at vi ikke trenger avstandserklæring vedr. dette forhold

Med vennlig hilsen

**Karl Petter Aass**  
Byggesaksbehandler

Tlf: +47 971 79 670  
[www.iec-hus.no](http://www.iec-hus.no)

---

**Fra:** Merethe Tvedt [<mailto:Merethe.Tvedt@meland.kommune.no>]  
**Sendt:** 6. oktober 2017 12:27  
**Til:** Karl Petter Aass <[karl.petter.aass@iec-hus.no](mailto:karl.petter.aass@iec-hus.no)>  
**Emne:** Trong for tilleggsdokumentasjon, Søknad om oppføring av einebustad og forstøtningsmur. GBNR 27/243

Hei Karl Petter Aass,

Eg sitt med søknaden du er ansvarleg søkjar for på gbnr 27/243 på Moldekleiv.

De søker om oppføring av forstøtningsmur nærare nabogrense enn 4 meter. Eg ser ikkje at det ligg føre samtykkeerklæring frå desse eigedomane om løyve til å føre opp mur med mindre avstand enn 4 meter. Det er heller ikkje søkt om dispensasjon frå avstandskravet, jf Pbl § 29-4. Før eg kan handsame søknaden må dette vera på plass.

Men venleg helsing

Merethe Tvedt  
Byggesakskonsulent  
Meland kommune  
e-post: [merethe.tvedt@meland.kommune.no](mailto:merethe.tvedt@meland.kommune.no)

