
Fra: Per Arne Nygård <perarnenygaard@hotmail.com>
Sendt: 17. oktober 2017 20:06
Til: Merethe Tvedt
Emne: SV: Oppføring av mur, gbnr 10/163
Vedlegg: Håstølen 40_Siktkart_17.10.2017.pdf

Hei Merethe

Se vedlagt siktkart.

Ta kontakt hvis det er noe som er uklart.


MVH
Per Arne Nygård

Fra: Merethe Tvedt <Merethe.Tvedt@meland.kommune.no>
Sendt: 13. oktober 2017 12:34
Til: 'Per Arne Nygård'
Emne: Oppføring av mur, gbnr 10/163

Hei Per Arne Nygård,

Eg har hatt ein rask gjennomgang av søknaden din om dispensasjon frå byggegrensa i reguleringsplanen for Holmemarka for oppføring av forstøtningsmur. Slik vi snakka om i veiledningsmøte må uansett krav til sikt vera i varetatt. Av innsendt kart, viser ikkje denne klart sikten.

Eg legg ved eit situasjonskart i ein mindre målestokk. Slik at du kan teikna inn frisikt, samt den veiledning som ligg på Meland kommune sine heimesider i forhold til krav til avkjørsler til kommunal veg. Slik det går fram av den skal du med øyepunkt 3 meter inn i din avkjørsel ha ei frisiktline på 20 meter til begge sider.



Figur 1: Frisiktområde

Eg er kjent med at det i dag på din eigedom er ein fylling etter fundamentering av godkjent garasje som ligg 4 meter inn på tomten, og at sikten ikkje er optimal i dag.

Vi må likevel vurdere kravet ut i frå denne malen. Men kan ved høve gje dispensasjon dersom formålet ikkje blir vesentleg sett til side, og at det kan visast at det er fleire fordeler enn ulemper ved å tiltaket.

Etter ein førebels vurdering ser eg likevel ikkje at det viser seg fleire fordeler at du no planlegg muren 0,5 m frå vegkant. Eg ser ikkje at sikten kan ivareta kast ved denne plasseringa heller. Og kommunen vil uansett måtte ha ein meter for snørydding og anna vedlikehald langs vegen.

<http://www.meland.kommune.no/getfile.php/3543778.2238.cdwsaewbpa/Krav+til+avk%C3%B8yrser.pdf>

Krav til avkøyrser (2) - meland.kommune.no

www.meland.kommune.no

Krav til avkøyrser Veglova § 40 og 43 gir vegmyndigheiten lovheimel til å sette krav til utforming, bygging og vedlikehald av avkøyrser Avkøyrser frå ...

Sjå på dette med sikt, og gje meg ein tilbakemelding.

Men venleg helsing

Merethe Tvedt
Rådgiver byggjesak
Meland kommune
e-post: merethe.tvedt@meland.kommune.no

