



Statens vegvesen

PER GJESSING HØILAND
NEDRE DYNNERSMAUET 1
5011 BERGEN

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/telefon:
Marianne Skulstad / 55516253

Vår referanse:
17/145132-3

Deres referanse:

Vår dato:
27.10.2017

Vedrørende søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense fv. 248 – gnr. 49 bnr. 11 – Meland kommune. Ber om flere opplysninger.

Vi viser til din søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense for oppføring av redskapshus på eiendom gnr. 49 bnr. 11 i Meland kommune.

Om søknaden

I søknaden er det vedlagt en skisse som viser ønsket plassering av redskapshuset, med en minste avstand på 12,5 meter fra vegmidte på fv. 248. Den angitte plasseringen gir behov for en ny avkjørsel i tilknytning til redskapshuset.

I søknaden skriver du blant annet: «Bruk 49/11 skal bygge redskapshus med tilknytning til øvrige bygg på eiendommen.»

Vår foreløpige vurdering

Fv. 248 har holdningsklasse 4 i *Rammeplan for avkjørsler og byggjeregrenser på riks- og fylkesvegar i Region vest*. Det betyr blant annet at nye avkjørsler normalt blir godkjent dersom de tekniske kravene blir oppfylt. Der forholdene ligger til rette for det, skal adkomst henvises til nærmeste eksisterende avkjørsel. Byggegrense langs fylkesveger i denne holdningsklasser er normalt 15 meter.

Statens vegvesen var på befaring i området 19/10 2017. Det er relativt tett mellom avkjørslene på strekningen, og ikke ønskelig å etablere flere. Det er i tillegg dårlig sikt i området der redskapsskjulet er tenkt plassert.


I søknaden skriver du at du vil ha redskapshuset i tilknytning til øvrige bygg på eiendommen. Etter vårt syn er det da naturlig å plassere bygningen slik at samme avkjørsel kan benyttes. Den beste løsningen vil man få ved å flytte dagens avkjørsel litt mot vest for å bedre siktforholdene.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø



Konklusjon

Statens vegvesen ønsker en tilbakemelding fra deg på om du vil endre søknaden, og finne ny hensiktsmessig plassering av både avkjørsel og redskapshus, basert på våre merknader. Hvis du ønsker søknaden behandlet slik den foreligger, kan du be om det. Eventuelle utfyllende opplysninger kan også oversendes.

Det må påregnes avslag på den omsøkte avkjørselen, slik den fremgår av oversendt søknad.

Statens vegvesen Region vest
Plan og forvaltning
Med hilsen

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Marianne Skulstad
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG