

Lindås Kommune
v/ Grethe Elin Mjelde
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Dato: 28. april 2011

Vår ref: 201103205

Deres ref:

Rossland skule – analyserapport, etterkontroll

Vi har mottatt fem Mycotape for analyse. Prøvene er mikroskopert for å vurdere eventuell soppvekst. Vi har fått opplyst at prøvene er tatt som etterkontroll etter sanering av muggsoppskader i henhold til Mycoteams anbefalinger (se vår rapport etter befaring på stedet v/ Truls Bie, datert den 30.03.11).

Resultat

Analyseresultatetene er fremstilt i tabell 1.

Tabell 1, Prøvesett ID: 2806, Dato: 26.04.2011, Prosjekt: Rossland skule (201103205)

Prøvenr	Prøvested	Prøvemateriale	Resultater
13328:18328	Grupperom, venstre side, Vinduskarm	Papp	Ingen tegn til soppvekst
13329:18333	Grupperom, midt på, Vinduskarm	Papp	Ingen tegn til soppvekst
13330:18334	Grupperom, høyre side, Vinduskarm	Betong	Ingen tegn til soppvekst
13331:18335	Grupperom, midt i rom, venstre side	Papp	Ingen tegn til soppvekst
13332:18336	Grupperom, midt i rom, høyre side	Papp	Ingen tegn til soppvekst

Vurdering

Det er ikke funnet tegn til soppvekst i de tilsendte prøvene.

Under forutsetning av at prøvene er tatt i representative områder, og at all nødvendig avdekking er foretatt anser vi derfor disse skadene for tilfredsstillende utbedret.


Hvis det er spørsmål vedrørende rapporten, eller ønske om ytterligere bistand, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
Mycoteam as



Truls Bie
Seniorrådgiver

Dette dokumentet er
kvalitetssikret, korrekturlest og digitalt
arkivert etter Mycoteams interne rutiner
Se: www.mycoteam.no



Maria Nunez
Seniorrådgiver