

Kunde		Fra	
12781 - Meland Kommune Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG		<b>ThyssenKrupp Elevator AS</b> Jordalsveien 17 5105 Eidsvåg  Saksbehandler:	
		Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Faks: 21979831 E-post: post.tkeno@thyssenkrupp.com	
Ordre / dato		Arbeidssted	Kontakt
<b>Ordre nr.: 207214</b>  11. januar 2018		909 Meland Ungdomsskole (Cibes) Nireg-3125629071 5918 FREKHAUG	Arild 992 73 782

1.Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	Utført	Bytta batteri.	
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.6 Kontroll av drivskive /bæremidlene	OK		
1.8 Kontroller bremsens funksjon	OK		
1.9 Kontroller olje stand på maskin	Ikke aktuelt		
1.12 Kontroll av regulatorens funksjon	Ikke aktuelt		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.16 Nødinstruks / nødåpnernøkkel	OK		
2.Sjakt			
2.1 Rengjøre / Støvsuge	OK		
2.3 Funksjonsteste grensebrytere	OK		
2.5 Smøring ledeskiver	Ikke aktuelt		
2.6 Kontroll av regulator / regulator wire	Ikke aktuelt		
2.8 Kontroll av bæremidlenes oppheng stol / motvekt	Ikke aktuelt		
2.10 Kontroll av følgekabler	OK		
2.11 Kontroll av sjaktbelysning	OK		
3.Sjaktører			
3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.2 Kontroll av glass (der det finnes)	OK		
3.3 Kontroll av klaring låstrinser	OK		
3.8 Kontroll av dørtrinser	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktdører	OK		
3.12 Kontroll av synkroniseringstau	Ikke aktuelt		
4.Heisstol			
4.4 Kontroll av fang og slakketaus kontakt	Ikke aktuelt		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.9 Kontroll av stoldør kontakter	Ikke aktuelt		
4.11 Kontroll av styresko	OK		
4.14 Kontroll av stoppenøyaktighet	OK		
5.0 Byggteknisk			
5.1 NHK-Rapport nullstilt	Ja		

### For installatørvirksomheten



Bjørn Terje Thomassen  
19.01.2018