

Vann og kloakkløsning på Gnr. 54 – Br.nr 12 Monica og Gunnar Husebø.

Sender litt info om hvordan vann og kloakkløsningen er tenkt løst på huset til Monica og Gunnar Husebø.

I og med at det ikke er kommunalt avløp på Husebø må det monteres et minirensesanlegg Dette blir enten av type Klargestor eller Bio-vac. Begge anleggene er godkjent. Renset avløpsvann vil bli ført til kistegrøft på beitemark nedenfor huset.(Alt.septiktank og avløp til sjø , vil nok falle dyrere da det er flere hundre meter med grøft og kanskje en del sprenging også.)

Kommunalt vann er i kum tvers over veien. Her kan vi koble på og legge en 32 mm vannledning frem til huset. ALTSÅ ,tilkobles i kum med egen stengekrane. Kart som viser løsningene er vedlagt.

Ved eventuelle spørsmål , ring 952 73505

Mvh Terje Fløysand

FLØYSAND VA as